

VARGA DÓRA ÜGYVÉD IRODA  
DR. VARGA DÓRA KATALIN  
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ  
ÜGYVÉD

1075 Budapest  
Asbóth u. 22.  
[drvarga@vddr.hu](mailto:drvarga@vddr.hu)  
[drvarga@drd.hu](mailto:drvarga@drd.hu)

Tel.: 00 36 1 788-0856  
Fax: 00 36 1 788-0856  
Mobil: 06 70 934-9022

Tárgy: 4. számú kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Érdeklődő!

A **Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.** Ajánlatkérő által a Kbt. 81.§ alapján a „**Lámpatest beszerzés – 2016**” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett (további) kérdések tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

**1. Kérdés:**

A megajánlott lámpatest beszerzés 2016. pályázattal kapcsolatban kérdésünk lenne, hogy a műszaki leírás 70 oldalán leírt elektromos előtét a 70 W –os nátrium lámpa üzemeltetéséhez okvetlenül szükséges-e?

**1. Válasz:**

Igen, jól érti Érdeklődő, hogy a fényforrások működtetéséhez elektronikus előtétet kell használni.


Emellett Ajánlatkérő a dokumentáció 70. oldalán a „*Villamos követelmények*” alatt az „*előtét*” fejezetben az elektronikus előtéttel összefüggésben az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

*Olyan típusú előtét beépítését kérjük, amely fényforráscsere esetén az új fényforrást (behelyezése után) nem kezdi el működtetni. Vagyis feszültség alatti fényforráscsere után szükséges ki/be kapcsolást végezni.*

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét az ajánlat összeállítása során.

Kelt: Budapest, 2016. március 22.

Tisztelettel:

  
Varga Dóra Ügyvédi Iroda  
Dr. Varga Dóra Katalin ügyvéd  
1075 Budapest, Asbóth u.  
Tel.: 00 36 1 788-0856  
**Dr. Varga Dóra Katalin**  
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  
Ajánlatkérő képv.