



**Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.**  
1203 • Budapest • Csepeli átjáró 1-3.

1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.  
Telefon: 238-4110  
Telefax: 238-4323  
Számlavezető bank:  
OTP Bank Rt. 11720001-20203494  
Cégjegyzékszám: 01-09-699429  
Adószám: 12705616-2-43

Levelünk jele: 375 / 2017

### III. Kiegészítő tájékoztatás

A 2016.november 22-én meghirdetett „Budapest VII. Dohány utcai Zsinagóga és a Budapest I., Hunyadi János utca Halászbástya díszvilágításának megtervezése és kivitelezése” tárgyú pályázattal kapcsolatban az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:

*Budapest VII. ker. Dohány u. 2. Zsinagóga*

Kérdés:

- Kérjük, nyilatkozzon azzal kapcsolatban, hogy a járdába süllyesztett lámpatestek cseréje során szükséges burkolatbontási-helyreállítási munkákat tartalmaznia kell-e az ajánlatnak?

Válasz:

- Természetesen tartalmaznia kell a burkolatbontási és helyreállítási munkálatokat is az árajánlatnak.

Kérdés:

- Egyedi módon történt a járda leburkolása, az ajánlattételhez szükségünk van arra, hogy milyen szélességben, milyen hosszban végezzük el a helyreállítást és milyen a burkolat típusa, illetve a burkolatra vannak-e egyedileg megfogalmazott garanciavállalások?

Válasz:

- A járda helyreállításának feladatait és módját a közútkezelővel kell egyeztetni és annak hozzájárulásában leírtak szerint kell elvégezni. A burkolat típusára vonatkozóan nincs információja a BDK Kft-nek. Javasoljuk, egy szakcég bevonását a díszburkolat helyreállítására vonatkozóan.

Kérdés:

- Kérjük, nyilatkozzon azzal kapcsolatban, hogy a meglévő kábelnyomvonalak védőcsöveinek cseréje része-e az ajánlatnak?

Válasz:

- A védőcső cseréje nem része a tervezési és kivitelezési feladatnak.

Kérdés:

- Nincs arra adatunk, hogy a meglévő védőcsövek kialakítása alkalmas-e az új kábelek fogadására.

Válasz:

- Meg kell vizsgálni a tervezés során, hogy a meglévő védőcső alkalmas-e az új kábelek fogadására.

Kérjük, hogy opcióban adják meg a védőcső csere kivitelezési árát Ft/m-ben.

Kérdés:

- Kérjük, nyilatkozzon azzal kapcsolatban, hogy a lámpatest fészkek vízvezetésének kialakításával kapcsolatban Ajánlatkérő milyen egyedi műszaki igényeket, paramétereket fogalmazott meg?

Válasz:

- A szikkasztó kialakítását a kiválasztott lámpatest típusától függően a gyártó által javasolt megoldással szükséges elkészíteni. A lámpatest fészkek alatt homokágy, illetve kavicságy elhelyezése szükséges.

Budapest I. ker. Hunyadi János utca Halászbástya

Kérdés:

- Tekintettel arra, hogy a helyszíni mérések alkalmával igen eltérő értékeket mértünk kérjük megadni a Halászbástya falain elvárt megvilágítási és egyenletességi szintet valamint a kívánt színhőmérsékletet!

Válasz:

- A megvilágítás és az egyenletesség mértékét a BFKH Műemlékvédelmi Hatóság munkatársával, közösen tartott próbavilágításon szükséges majd meghatározni, beállítani. A színhőmérséklet megválasztásánál figyelembe kell venni, a BVMT-ben foglaltakat, a Műemlékvédelmi hatóság állásfoglalását, illetve a környező díszvilágítási objektumok és a budai panoráma látványának összhangját. A jelenlegi látvány az elfogadott.

Kérdés:

- Kérjük egyértelmű nyilatkozatokat arról, hogy a jelenlegi oszlop pozíciók megváltoztathatóak-e? A változtatások műemlékvédelmi jóváhagyása ütközik-e bármilyen akadályba?

Válasz:

- A tervezési feladat, hogy a teljes berendezés elbontása után, egy új díszvilágítási hálózat kiépítése. A megvilágítási pozíciók (oszlopok) darabszámának csökkentése fontos szempont! A tervezési feladat része az engedélyek beszerzése és a kiviteli tervek engedélyeztetése a hatóságokkal, Önkormányzatokkal.

Kérdés:

- Kérjük nyilatkozatokat a meglévő oszlopok statikai állapotáról és teherbírásáról, valamint azok műszaki adatairól, hogy az új világítótestek terheinek viselésére ellenőrizni tudjuk azokat!

Válasz:

- Az oszlopok a kiírás szerint elbontásra kerülnek.

Kérdés:

- A talajon elhelyezett lámpatestek védőrácsainak áthelyezése, újak elhelyezése ütközik-e bármilyen jóváhagyási akadályba? Kell cserélni a védőrácsokat?

Válasz:

- A terv feladatlap kiírása szerint ezek a berendezések is elbontásra kerülnek, új hálózat és berendezés kiépítése szükséges, az új geometriának megfelelő védőrácsokkal. Természetesen az engedélyek beszerzése és a munkálatok engedélyeztetése itt is elengedhetetlen.

Kérdés:


- Kérjük nyilatkozatokat a kábelcseréhez, kábelfektetéshez szükséges ásható kábel nyomvonalakról.

Válasz:

- A kábelhálózat cseréje szintén szükséges. A kábelfektetéshez, illetve minden földmunkával járó kivitelezéshez a BTM engedélyének beszerzése szükséges.

Kelt, Budapest, 2017. február 7.

Tisztelettel:

BTK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  
  
Császár Ferenc  
Beruházási vezető