

Kiegészítő tájékoztatás és a pályázati határidő módosítása a

„Budapest különböző helyszínein karácsonyi díszítő világítás fel- és leszerelése kerületi megrendelésre, fák és közvilágítási oszlopok illetve átfeszítések díszítése LED fényfüzérékkel és motívumokkal ” című pályázathoz.

Kérdés:

A pályázatban kiírt díszek elhelyezkedéséről kaphatunk helyszínrajzot?

- Tudnunk kellene, hogy melyik fajta díszek, melyik kerületekben és melyik útvonalon kerülnek elhelyezésre, hogy kalkulálni tudjunk a szükséges engedélyek, tervek beszerzésének költségeivel, illetve az éjszakai munkavégzés mennyiségével.

Válasz:

- *Ajánlatok elkészítése során Budapest belvárosi, fogalmas helyszíneivel kell számolni (pl.: Erzsébet krt.) ahol elsősorban éjszakai munkavégzés lehetséges. A füzérek és a díszek súlya és kivitele daruzást nem igényel, kézi erővel és kosaras munkagép segítségével fel- és leszerelésük elvégezhető.*

Kérdés:

- Az átfeszítéseknél milyen költségekkel kell számolnunk? (Átfeszítés hossza, magassága, Érint villamos, troli, stb... hálózatot szükséges pályázár, feszültségmentesítés, stb...?)

Válasz:

- *Ajánlatok elkészítése során az épületek vagy oszlopok között 5 és 7 méter közötti magasságában meglévő közvilágítási célú átfeszítésekre kell kosaras gépjármű segítségével max. 6 méter szélességben a több elemből álló, csatlakoztatható díszeket felszerelni, a meglévő közvilágítási hálózatra bekötni, ez esetben is éjszakai munkavégzés szükséges. Troli vagy villamos felsővezeték jelenléte nem jellemző, ha a biztonságos munkavégzés érdekében mégis ezek feszültség mentesítése válik szükségessé ennek költségét Ajánlatkérő számla alapján kifizeti.*

1. A pályázatban kiírt fák díszítésénél az ellátó hálózat ki van építve, vagy a vállalkozó feladata?
 - Amennyiben nem, milyen technológiával kell kiépíteni?
 - A kiépítéshez szükséges anyagokat a megrendelő biztosítja?

Válasz:

- A díszvilágítási hálózat – vagy meglévő közvilágítási vezetékrendszer vagy erre a célra korábban kialakított célkábelek formájában - rendelkezésre áll, Ajánlattevőnek a csatalakozásokat kell elkészíteni és bekötni, az ehhez szükséges anyagokat Ajánlatkérő biztosítja.

Kérdés:

- A pályázatban kiírt 5%-os teljesítési biztosítékot a teljes pályázati összegre kell megfizetni, vagy csak a véglegesen megrendelt darabszám szerint számolt összeg után?

Válasz:

A teljesítési biztosítékot a szerződéses keretösszegre kell kifizetni, de ennek mértéke 2 % - ra módosul.

Végül ez úton szeretnénk tájékoztatni minden érdeklődőt, hogy a kiegészítő tájékoztatás figyelembe vétele a pályázat beadási határideje alábbiak szerint módosul:

2020. november 3. 10 00 óra.

Budapest, 2020, október 28.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

PAP ZOLTÁN
ügyvezető