



ÉRINTÉSVÉDELEM: NULLÁZÁS/TN-rendszer

Szerelőlap
M=1:10



Homlokkép
M=1:10



Megjegyzés: SCHRACK
WSM 800x1200x400 mm
Lábazat: 200 mm
Védettsége: IP66
A kábelek alsó bevezetésűek
Elosztót falra szereljük.

Üzemi feszültség: 400/230 V
Érintésvédelem: TN



2316 Tököl, József Attila utca 62/B.
Tel: 06-30-927-3634/- E-mail: iroda@mihaterv.hu

Munka megnevezése:

Budapest I. ker. Krisztina krt. 37/a. (Déli Pu aluljáró) kapcsoló helység
(K-41802-1) felújítása, közvilágítási hálózat rekonstrukció

Dátum:

2020. október

Rajz megnevezése:

Átkapcsoló automatika sémarajz, elrendezési rajz

Rajzszám:

21-452-03

Tervező:

Mihalovics József

Rajzoló:

Tomek János

Méretarány:

1:10

Lapszám:

1/1