

megszűnő, bontandó kábelek
tervezett közvilágítási kábel
tervezett út alatti KPE vagy KG védelem

meglévő Elmű tartószerkezet, oszlop
 kiemelt szegély
 kerti szegély
 Földrészlet határ



VIGYÁZAT!
a kábelek megsértése
ÉLETVESZÉLYES!

Tápfeszültség: 3+N, 50Hz, 400/230V
Érintésvédelem: TN-S rendszer (nullázás)

TERV MEGNEVEZÉSE

Közvilágítás hálózat rekonstrukciós munkák tervezése Budapest III. kerületében, a K 40850-01 jelű közvilágítási kapcsolószekrényből kiinduló hálózaton a Római parton.

HELYSZÍN

1034 Budapest, Római part 1., Pók utca - Pünkösdfürdő utca között

TERV TÍPUSA

KIVITELI TERV/CONSTRUCTION PLAN

	MUNKASZÁM
--	-----------

TC_1092-2020/01

MEGRENDELŐ

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
Tel: +361 238 4110, fax: +361 238 4323
e-mail: bdk@bdk.hu

TERVEZŐ KÉPVISELŐJE:

PAPP ZOLTÁN
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

BERUHÁZÁSI VEZETŐ:
CSÁSZÁR FERENC

TERÜLETFELELŐS

ZSUPPÁN TAMÁS

SZAKÁGI TERVEZŐ

TETRA-COM Kft. Tanácsadó és Mérnöki Iroda
1083 Budapest, Práter utca 29/a.
Tel: +301 385 0900
e-mail: tetracomkft@gmail.com

TERVEZŐ KÉPVISELŐJE

SUBA GÁBOR
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

FELELŐS TERVEZŐ

OSVÁTH M

Mknytsz:01-634

TERVEZŐ: /

MOLNAR I

SZAKÁG

ELEKTROMOS KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT ÁTALAKÍTÁSA KÁBELREKONSTRUKCIÓS MUNKÁK TERVEZÉSE

	DÁTUM
--	-------

2021. április

LÉPTÉK

M=1:250

RAJZMÉRET

3A4

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

ÁLLAPOT FELMÉRÉSI ÉS BONTÁSI RAJZ 01

	RAJZSZÁM
--	----------

1092_KIV_KZV_102_01