4A4



JELMAGYARÁZAT

- meglévő 10kV-os transzformátor állomás
- megszűnő, bontandó kábelek
- tervezett közvilágítási kábel
- tervezett út alatti KPE vagy KG védelem
- meglévő Elmű tartószerkezet, oszlop
- kiemelt szegély
- kerti szegély
- Földrészlet határ

VIGYÁZAT!
a kábelek megsértése
ÉLETVESZÉLYES!

Tápfeszültség 3+N, 50Hz, 400/230V
Érintésvédelem: TN-S rendszer (nullázás)

TERV MEGNEVEZÉSE

Közvilágítás hálózat rekonstrukciós munkák tervezése Budapest III. kerületében, a K 42394-01 jelű közvilágítási kapcsolószekrényből kiinduló hálózaton a Római parton.

HELYSZÍN

1034 Budapest, Római part 1., Pók utca - Pünkösdfürdő utca között

TERV TÍPUSA

KIVITELI TERV/CONSTRUCTION PLAN

MUNKASZÁM

TC_1092-2020/01

MEGRENDELŐ

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
Tel: +361 238 4110, fax: +361 238 4323
e-mail: bdk@bdk.hu

TERVEZŐ KÉPVISELŐJE:
PAPP ZOLTÁN
(IGYVEZETŐ /GAZGATÓ

BERUHÁZÁSI VEZETŐ:
CSÁSZÁR FERENC

TERÜLETFELELŐS:
ZSUPPÁN TAMÁS

SZAKÁGI TERVEZŐ

TETRA-COM Kft. Tanácsadó és Mérnöki Iroda
1083 Budapest, Práter utca 29/a.
Tel: +301 385 0900
e-mail: tetracomkft@gmail.com

TERVEZŐ KÉPVISELŐJE:
SUBA GÁBOR
(IGYVEZETŐ /GAZGATÓ

FELELŐS TERVEZŐ
OSVÁTH MIKLÓS
Minősítő:01-6342

TERVEZŐ:
MOLNÁR LAJOS

SZAKÁG:

ELEKTROMOS
KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT ÁTALAKÍTÁSA
KÁBELREKONSTRUKCIÓS MUNKÁK TERVEZÉSE

DÁTUM
2021. április

LÉPTÉK
M=1:250

RAJZMÉRET
4A4

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KITŰZÉSI ÉS LÉTESÍTÉSI HELYSZÍNRAJZ 01

RAJZSZÁM

1092_KIV_KZV_104_01