



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  
1203 • Budapest • Csepeli átjáró 1-3.

1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.  
Telefon: 238-4110  
Telefax: 238-4323  
Számlavezető bank:  
OTP Bank Rt. 11720001-20203494  
Cégjegyzékszám: 01-09-699429  
Adószám: 12705616-2-43

Levelünk jele: 1769 / 2021

Ügyintézőnk: Császár Ferenc (☎238 4135)

**Tárgy:**

Ajánlatkérés Budapest különböző címein  
közvilágítási kapcsolóhelyiségek  
rekonstrukciójára.

**Tisztelt Címzett!**

Mellékelten megküldjük ajánlatkérésünket. Amennyiben pályázatunkon részt kívánnak venni, kérjük, az ajánlati árakat az ajánlatkérésben megadottaknak megfelelően szíveskedjenek elkészíteni és Társaságunkhoz elküldeni. Kérjük visszajelzésüket abban az esetben is, ha nem kívánnak ajánlatot adni.

A pályázati dokumentáció a BDK Kft. honlapjáról letölthető.

Az ajánlati dokumentáció leadási határideje:

**2021. június 08. 10:00**

Budapest, 2021.05.19.

**Üdvözlettel,**  
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

**Császár Ferenc**  
beruházási vezető

## Ajánlatkérés

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. (továbbiakban: ajánlatkérő) ajánlatot kér *Budapest különböző címein közvilágítási kapcsolóhelyiségek rekonstrukciójára*.

A munka kezdési időpontja: 2021.06.18.

A munkák befejezésének véghatárideje: 2021.10.30.

A vállalkozó előteljesítésre jogosult.

### I. Pályázati forma

A továbbiakban meghatározott feladatok elvégzésére az ajánlatkérő egyfordulós meghívásos, nyílt pályázatot hirdet. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázathoz benyújtott iratok valódiságát ellenőrizze.

### II. A feladat meghatározása

*Budapest különböző címein közvilágítási kapcsolóhelyiségek rekonstrukciója*

1. A munkát a vonatkozó szabványok, előírások szerint kell elvégezni. A kivitelező tartozik a BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft.-vel egyeztetni és vele munkáját összehangolni.

2. Árajánlat: (fix) ár

Az árajánlat tartalmazza:

- ❖ A megvalósulási dokumentáció költségeit (3pld. szerelési vázlat, 3pld. szerelési igazolás, 1pld. építési napló másolat, 3pld. földelés ellenállás mérési jegyzőkönyv, 1pld. bonctáji anyagok leadási bizonylata. (eredeti)
  - ❖ A létesítési munkálatok során használt anyagok felhasználása nem megengedett. Az ajánlat csak új anyagokra vonatkozhat.
  - ❖ A munkavégzéshez szükséges anyagok beszerzése a kivitelező feladata. A kivitelező a vállalási árajánlatát ezek figyelembe vételével készíti el.
  - ❖ Az ajánlattételnél figyelembe kell venni mindazon járulékos költségeket, melyek az ajánlat adás időpontjában konkrétan már becsülhetőek (pl.: szakfelügyelet, helyfoglalási díjak, feszültségmentesítések)
  - ❖ Újra hasznosítható hulladékok elszállításának költségeit-számlával igazolni kell.
  - ❖ A veszélyes anyagok elszállításának és feldolgozásának költségeit (számlával igazolva)
- A Vállalkozó feladata szükség szerinti szakfelügyelet megrendelése, feszültségmentesítési kérelmek ütemezése és megrendelése az áramszolgáltatótól.

Az árajánlatnál figyelembe kell venni a fentiekben túl még:

- ❖ A kábeleket szükség esetén meg kell toldani
- ❖ A kábeleket végelezéssel kell ellátni
- ❖ Kábelenként a feliratozást el kell végezni
- ❖ A meglévő HF vevőt át kell szerelni, ha az LCR 540-es, amennyiben ettől eltérő típus, akkor az illetékes közvilágítási üzemtől kell kérni anyagot az átszereléshez.

Az átépítés során megkövetelt szerelvények és technológiák:

#### **Anyagok:**

- ❖ Kábelvég elzáró: 3M, TYCO 10-240mm-ig
- ❖ Színező cső: 3M, TYCO Piros, zöld, sárga
- ❖ Szűkítő: Pfisterer 10-70mm, csavaros
- ❖ Kábelcímke: Zárt műanyag tasakban (felirat: pl.: Bécsi út 140-168.)



- ❖ EEGIS rajz: Zárt műanyag tasakban
- ❖ Közvil.kapcsoló szám: (pl.: 0412-k1)

### **Egyéb elvárások:**

A SZAMKATvM kábeleknél az „osztott nullát” minden esetben ki kell vezetni, és a földelő sínre kötni. A papírszigetelésű kábeleknél az acélpáncélt kell lekötni minimum 4mm<sup>2</sup> réz vezetékkel és ki kell vezetni a földelő sínre.

3. Az ajánlatokat tartalmazó borítékok bontását és értékelését a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. munkatársaiból alakult bizottság végzi, amelyről jegyzőkönyv készül. A BDK Kft. fenntartja a jogot, hogy az adott ajánlatok közül egyiket sem fogadja el.
4. Az ajánlatok kiértékelését követően, az eredményről értesíti Vállalkozókat. Amennyiben a nyertes Vállalkozó a szerződéskötéstől eláll, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot adó Vállalkozóval köt szerződést a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. A szerződéskötés elmaradásából keletkező árkülönbözetet a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. áthárítja a Vállalkozóra.
5. Késedelmes teljesítés esetén a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. kötbért számol fel. Harmadik félnek okozott kár esetén a Vállalkozó a kárigényt közvetlenül rendez.
6. Az elnyert feladatokra vonatkozó vállalkozási szerződésekben meghatározott kivitelezési ár összegét a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. a számla benyújtásától számított 30 banki napon belüli átutalással teljesíti.
7. A meghirdetett kivitelezési munkák nem tartoznak a közbeszerzési törvény hatálya alá.

### **III. A szolgáltatás díjazása**

Az Ajánlattevőknek az ajánlatban egyértelműen meg kell határozni a megajánlott munka díját, a II. sz. melléklet szerinti „Ajánlati lap”-on.

### **IV. Pénzügyi alkalmasság**

Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő ha:

- nem rendelkezik a jelen ajánlatkérés megjelenésétől visszafele számított 30 napon belüli „0”-s adóigazolással.

### **V. Az ajánlatok leadása**

Az ajánlattevőknek az ajánlatukat zárt borítékban 1 eredeti („eredeti ajánlat” felirattal) és 1 másolati példányban („ajánlat másolat” felirattal) kell benyújtani a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. irodáján (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. I. emelet 101. szoba).

**Az ajánlat beadási határideje: 2021.06.08. 10:00 óra.** A benyújtási határidő letelte után ajánlatleadás nem lehetséges.

### **VI. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai**

- Az ajánlatkérő a legalacsonyabb díjat tevővel köt szerződést.

## VII. Az ajánlatok elbírálásának időpontja

Az ajánlatkérő az ajánlatokat 2021.06.11-én értékeli és azon a napon 13:00 órakor hirdet eredményt a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. irodáján (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. I. emelet 101. szoba).

Budapest, 2021.05.19.

**Tisztelettel:**  
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.



**Császár Ferenc**  
**beruházási vezető**

Melléklet: I. sz. melléklet: Címlista  
II. sz. melléklet: Ajánlati lap  
III. sz. melléklet: Műszaki leírás, rajz (honlapról letölthető)

**I. számú melléklet  
Címlista**

	<i>Cím</i>	<i>Feladat</i>	<i>Konzulens</i>
1.	Bp. I. Attila út 1-3. Erzsébet híd lábazati kapcsolóhelyiség (K-40274-1)	A Miha-Terv Kft. által készített Tervszám: 21-453 számú terve alapján	Kapi Zoltán 238 4113
2.	Bp. I. Krisztina krt. 37/a (Déli pu. aluljáró) kapcsolóhelyiség (K-41802-1)	A Miha-Terv Kft. által készített Tervszám: 21-452 számú terve alapján	Kapi Zoltán 238 4113
3.	Bp. X. Örs vezér téri aluljáróban található kapcsolóhelyiség (K-875-1)	A Miha-Terv Kft. által készített Tervszám: 21-441/1 számú terve alapján	Pintér László 238 4200
4.	Bp. IX. Boráros téri aluljáróban található kapcsolóhelyiség (K-27297-10-2) felszíni közvilágítás	Az aluljáróban 1db K-92-es kapcsolószekrény telepítése, a régi, elavult panelek helyett. A kábel akna vaslemezzel történő elfedése.	Pintér László 238 4200

**II. számú melléklet  
Ajánlati lap**

	Cím	Kivitelezés (FT+ÁFA)
1.	Bp. I. Attila út 1-3. Erzsébet híd lábazati kapcsolóhelyiség (K-40274-1)	
2.	Bp. I. Krisztina krt. 37/a (Déli pu. aluljáró) kapcsolóhelyiség (K-41802-1)	
3.	Bp. X. Örs vezér téri aluljáróban található kapcsolóhelyiség (K-875-1)	
4.	Bp. IX. Boráros téri aluljáróban található kapcsolóhelyiség (K-27297-10-2) felszíni közvilágítás	

Az ajánlat egyösszegű legyen, mely tartalmazza a kivitelezés minden (anyag, munkadíj, engedélyezési díj és egyéb) költségét.

Dátum: .....

.....

cégszerű aláírás