

## Pályázati felhívás

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. (továbbiakban: ajánlatkérő) pályázatot hirdet a közvilágítási oszlopok ajtópótlási – javítási munkák és egyéb lakatos szakipari feladatok elvégzésére.

A szolgáltatás kezdési időpontja: 2024. január 17.

A szerződés érvényessége: 2024. december 31.

### **1. Pályázati forma**

A továbbiakban meghatározott feladatok elvégzésére az ajánlatkérő beszerzési szabályzata szerinti egyfordulós nyílt pályázatot hirdet.

### **2. A feladat meghatározása**

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. szolgáltatási területén előforduló közvilágítási oszlopok ajtópótlási – javítási munkáinak és egyéb lakatos szakipari feladatok elvégzése az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján, legfeljebb a keretösszeg erejéig. A keretösszeg mértéke 48.000.000 Ft + ÁFA.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felolvasólapon az egyes munkatételek egységárának és az adott sorban meghatározott szorzószám szumma összege, azaz a súlyozott egységár (egységár x szorzószám) és annak szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi beszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja.

Ajánlatkérő kötelezettséget vállal Keretösszeg 50%-nak megfelelő összeg lehívására. A Keretösszeg 50%-ának megfelelő összeg felüli további összeg lehívására/kimerítésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, azonban a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.

Ajánlattevőnek munkáját a vonatkozó szabványok, előírások szerint I. osztályú minőségben kell elvégezni. A munkavégzés folyamatosan kell történjen a kiadott címek alapján.

Árajánlat: (fix) ár ÁFA nélkül

Az árajánlat tartalmazza:

- A kivitelezés teljes költségét (gyártási, illetve anyag költség és felszerelési, illetve munkadíj). Az ajánlat csak új anyagok felhasználására vonatkozhat.
- A megvalósulási dokumentáció költségeit: 1 pld. építési napló másolat, megvalósulási vázlatrajz, elszámolási összesítő és átadás - átvételi jegyzőkönyv.
- A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb járulékos költségeket, melyek az ajánlatadás időpontjában konkrétan már becsülhetők (pl. szakfelületek, helyfoglalási díj, fakivágás, burkolatbontási engedély, a burkolatbontási és helyreállítási munkák, törmelékek és földszállítás költségeit, forgalomterelési és behajtási engedély, illetve

feszültségmentesítés díját, kivétel az autópálya területén történő munkavégzés, ahol a forgalomterelés díja számla alapján elszámolható ).

Az ajtó pótlások – javítások során általános elv, hogy az eredeti, gyári vagy azzal minden tekintetben egyenértékű műszaki megoldás szükséges, egyes esetekben (pl. alumínium ajtó helyett műanyag ) ettől el lehet térni. A javítás tényét a helyszínen az oszlopajtó belső oldalán évszámmal (24) ellátott matricával jelölni kell !

Tételesen:

TÍPUS	Anyaga	Felületvédelem	Zárás
Alu. kandeláber 6,5 méterig	Műanyag	UV álló, szürke színű	4 ponton csavaros
Alu. kandeláber 6,5 méter felett	Műanyag	UV álló, szürke színű	4 ponton csavaros
Beton kandeláber 5,6 méterig	Acél	Tűzhorganyzás	Zár + Réz zárbetét
Beton kandeláber 5,6 méter felett	Acél	Tűzhorganyzás	Zár + Réz zárbetét
Pörgetett beton kandeláber 5,5 méterig	Acél	Tűzhorganyzás	Zár + Réz zárbetét
Pörgetett beton kandeláber 5,5 méter felett	Acél	Tűzhorganyzás	Zár + Réz zárbetét
Acél kandeláber kúpos 5,5 méterig	Acél	Tűzhorganyzás + igény szerint színre festés	Zár + Réz zárbetét
Acél kandeláber teleszkópos 5,5 méterig	Acél	Tűzhorganyzás + igény szerint színre festés	Zár + Réz zárbetét
Acél kandeláber 5,5 m-től - 13 méterig	Acél	Tűzhorganyzás + igény szerint színre festés	Zár + Réz zárbetét
Acél kandeláber 13 méter felett	Acél	Tűzhorganyzás + igény szerint színre festés	Zár + Réz zárbetét
A Ø és A I tokozat szerelvénydoboz	Műanyag	UV álló, szürke színű	4 ponton csavaros
PVV és AT1-3 szerelvénydoboz	Gyári vagy Műanyag	UV álló, szürke színű	4 ponton csavaros
Szalkai szerelvénydoboz	Gyári vagy Műanyag	UV álló, szürke színű	4 ponton csavaros
Közvilágítási helyiség ajtó-(acél)	Acél	igény szerint színre festés	Zár + Réz zárbetét
Lámpatest védő rács	Acél	igény szerinti színre festés	Csavaros
Stíl lámpaoszlop ajtó	-	igény szerint színre festés	Csavaros vagy zárbetét

Az akna - fedlapok megfelelő kivitelű acéllemezzel pótlandók sürgősséggel (8 napon belül). Itt feladat az akna - fedlapok kereteinek és a sérült burkolatoknak a helyreállítása is (amennyiben külön aszfaltozás szükséges azt számlával igazoltan külön elszámolhatja ) !

Ajánlattevő feladata a munkavégzéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése, szakfelületek, illetve feszültség-mentesítés megrendelése.

Az árajánlatokat értékelését a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. munkatársaiból alakult bizottság végzi, amelyről jegyzőkönyv készül. A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. fenn tartja a jogot, hogy az adott ajánlatok közül egyiket sem fogadja el.

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. döntést követően értesíti a győztes Ajánlattevőt, hogy Ajánlatkérő általános szerződési feltételeit figyelembe véve küldjék meg az elnyert munkáról szóló szerződés-tervezetét. Amennyiben a nyertes a szerződéskötéstől eláll, úgy a második (ha ezen

Ajánlattevő is eláll a harmadik) legkedvezőbb árajánlatot adóval köt szerződést, vagy új pályázatot ír ki a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.

Késedelmes teljesítés esetén a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. kötbért számol fel. Harmadik félnek okozott kár esetén Ajánlattevő a kárigényt a károsulttal közvetlenül köteles rendezni.

Az elnyert feladatokra vonatkozó vállalkozási szerződésekben meghatározott kivitelezési ár összegét a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. a számla benyújtásától számított 30 banki napon belüli átutalással teljesíti.

Az üzemektől kapott írásos megrendelés átvételétől (organizációs jegyzőkönyv) számított 30 napon belül a javítást – pótlást el kell végezni. Tömeges pótlások, külön egyedi gyártást illetve tűzihorganyzást igénylő ajtópótlások esetén ez a határidő max 60 nap, azonban ilyenkor a kivitelező gondoskodni köteles az ideiglenes helyreállításról, a munkaterület kikerítéséről – kilámpázásáról, melynek megfelelő állapotát figyelemmel kell kísérnie ezt építési naplóban rögzítve ( amennyiben a Budapest Közút Zrt. a helyszínt kilámpázással már biztosította, ennek kiváltásáról gondoskodni köteles ).

A kivitelezés tartama alatt a munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az élet- és vagyónvédelmi kötelezettségek. A munkaterület elhagyásakor gondoskodni kell, hogy ott veszélyforrás ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszínre szállított anyagok, eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. A Vállalkozó élet – és vagyónvédelmi kötelezettsége a műszaki átadás-átvétel időpontjában szűnik meg.

A Vállalkozó köteles továbbá a szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, minden esetben biztosítani a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. Munkavégzés a 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvány előírásainak megfelelően történhet csak – különös tekintettel a feszültség alatti, a feszültség közelébe és a feszültség mentesített hálózatokra vonatkozó előírásokra. Villamos munkát csak olyan személy végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések üzemeltetése tárgyú szabvány szerinti megfelelő képesítéssel és jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozónak (munkáltató) a villamos berendezésen végzett villamos munkában részt vevő minden munkavállalóját saját oktatás keretében ki kell oktatnia a munkájának végzéséhez. A Vállalkozónak munkáját úgy kell megszerveznie (munkavédelmi oktatás, védőeszközök használata, illetve egyes indokolt esetekben feszültség mentesítés vagy szakfelügyelet kérése írásban ), hogy áramütéses baleset ne történhessen!

**A dísz- és közvilágítási hálózat minden esetben feszültség alattinak tekintendő, még működési időn kívül is, egészen addig, amíg a Vállalkozó külön írásban nem kéri annak feszültségmentesítését, és a BDK Kft. munkatársai nem végezték azt el, vagy a Vállalkozó az üzemeltetésre átvett hálózaton esetén saját maga el nem végezte azt. A feszültségmentesítést az MSZ 1585:2016 szabványban írtak szerint kell elvégezni és feszültségmentesítés végrehajtásának tényét minden esetben írásban rögzíteni kell.** Az eljárás azonos kell legyen a munkával érintett nem dísz- és közvilágítási hálózatok -különösen ilyenek az ELMŰ Hálózati Kft. és BKV Zrt. berendezései - esetben is, itt mindig az illetékes szolgáltatótól kell a feszültség mentesítést illetve szakfelügyeletet kérni írásban. Az építési munkák során a nem villamos szakipari munkarészek esetén (például oszlop szerelvénytér ajtó javítás ) a helyszínen Kivitelezőnek saját, az MSZ1585:2016 4.2.101 szerinti IV./c csoportba tartozó szerelési felügyelőt kell biztosítania, amennyiben a munkát végzők legalább egyike nem villamos szakember. Fémoszlopokon, mindig szemrevételezéssel, valamint az oszlop „feszültség nélküiségének” (lásd. MSZ 1585: 2016 3.4.7.104) megállapításával kell kezdeni a munkavégzést. A Kivitelező képviselőjének a munka

megkezdése előtt meg kell győződnie az oszlop megfelelő állapotáról, állékonyságáról, feszültség nélküliségéről, ha ezek nem megfelelőek a munka nem kezdődhet meg, soron kívül értesíteni kell az illetékes üzemet. Mindezekhez Vállalkozónak saját, az MSZ1585:2016 4.2.101 szerinti IV./c csoportba tartozó szerelési felügyelőt kell biztosítania, amennyiben a munkát végzők legalább egyike nem villamos szakember.

A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítása mellett jogosult, szerződésszegés címén az azonnali hatályú felmondásra.

A szerződésszerű teljesítést kötbérszankciók is biztosítják:

A vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik megrendelőnek, ha késedelmesen teljesít, (kivéve VIS MAJOR) vagy hibásan teljesít. A késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a késedelemmel érintett mennyiségre vetített ellenérték 0,5%-a/nap, de legfeljebb annak 20%-a. A felek hibás teljesítés esetére is kikötik a vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségét, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10%-a.

### **3. A szolgáltatás díjazása**

Az ajánlattevőknek az ajánlatban egyértelműen meg kell határozni egy összegben a megajánlott anyag és munka díját mellékelt táblázat szerint (ajánlati ár űrlap).

### **4. A jelentkezés feltételei**

- Referencia igazolás benyújtása az elmúlt két évre vonatkozóan (2021. és 2022. év) elektromos tartó- szerkezetek gyártására és ezek helyszíni felszerelésére vonatkozóan, évenként minimum nettó 3.000.000 Ft értékben.
- A gyártáshoz alkalmas műhellyel rendelkeznie kell (kivéve a tűzihorganyzás), melyet az ajánlatában be kell mutatnia, címét meg kell adnia, illetve igény esetén az Ajánlatkérő képviselőinek a helyszíni szemlét lehetővé kell tennie.
- Minimum 1 db a lámpaoszlop ajtók felszereléséhez és helyszíni lakatos munkák végzéséhez alkalmas műhelykocsival rendelkeznie kell. A gépjárművet (rendszer és forgalmi másolat) be kell mutatni, külön kérésre ennek helyszíni szemlét lehetővé kell tennie.
- Minimum 2 fő lakatos, 1 fő ív- és lánghegesztő és 1 fő gépi forgácsoló, 1 fő villanyszerelő végzettségű szakemberrel rendelkeznie kell, ajánlatában fel kell név szerint sorolnia, mellékelve a szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatát.
- Az ajánlatkérő külön kérésére három különböző típusú ajtópótlást kijelölt helyszínen be kell mutatni. Nem megfelelő minőségű vagy határidőre el nem készülő mintaszerelés kizáró ok.
- Ajánlattevőnek csatolnia kell a NAV által kiáltott, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi „0”-ás adóigazolást vagy nyilatkozni kell, hogy lejárt adó, vámfizetési és társadalombiztosítási tartozása nincs és szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában.

## 5. Az ajánlattevők minősítéséhez szükséges dokumentumok és az ajánlatok leadása.

Az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel csak elektronikus úton, e-mailben van lehetőség az ajánlatok megküldésére, ennek tárgya sorában kérjük, hogy a következő szöveget szíveskedjenek feltüntetni:

„Ajánlattétel - Tilos megnyitni 2024.01.12.12:00 óráig - közvilágítási oszlopok ajtópótlási – javítási munkák és egyéb lakatos szakipari feladatok elvégzése”

Az ajánlatokat minden esetben a következő **e-mail címre** kérjük megküldeni:

[bdk@bdk.hu](mailto:bdk@bdk.hu)

**Az ajánlat beadási határideje: 2024. január 12. 12:00 óra.** A benyújtási határidő letelte után ajánlat leadás nem lehetséges.

## 6. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

Ajánlatkérő a tárgyi eljárás vonatkozásában az elvégzendő munkatételek mennyiségét/darabszámát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja meghatározni műszaki nyilvántartása, valamint a korábbi években azonos tárgyban lefolytatott beszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződések keretében megrendelt mennyiségek alapján.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felolvasólapon az egyes munkatételek egységárának és az adott sorban meghatározott szorzószám szumma összege, azaz a súlyozott egységár (egységár nettó x szorzószám) és annak szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi beszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja. Ajánlatkérő az értékelés során a súlyozott egységár (egységár x szorzószám) és annak szumma összegét, azaz a szumma ajánlati árat veszi figyelembe az értékelés során. Ezen szumma nettó összeget, azaz az alábbiakban található egységár-táblázat utolsó „Összesen” elnevezésű sorában megjelölt összeget kell ajánlati ár úrlapon feltüntetni.

Az Ajánlatkérő számára legkedvezőbbnek (legalacsonyabb ellenszolgáltatásnak) a legalacsonyabb, forintban kifejezett szumma árat tartalmazó ajánlat minősül.

TÍPUS	PÓTLÁS Ft/db	PÓTLÁS db	ZÁRCSERE Ft/db	ZÁRCSERE db	PÁNTCSERE Ft/db	PÁNTCSERE db	Összesen
Alu. kandeláber 6,5 méterig		50	-	-	-	-	
Alu. kandeláber 6,5 méter felett		50	-	-	-	-	
Beton kandeláber 5,6 méterig		100		100	-	-	
Beton kandeláber 5,6 méter felett		200		1000	-	-	

Pörgetett beton kandeláber 5,5 méterig		10		10	-	-	
Pörgetett beton kandeláber 5,5 méter felett		50		20	-	-	
Acél kandeláber kúpos 5,5 méterig*		20		50			30
Acél kandeláber teleszkópos 5,5 méterig*		100		100			100
Acél kandeláber 5,5 m-től - 13 méterig*		500		500			500
Acél kandeláber 13 méter felett*		50		20			200
A Ø és A I tokozta szerelvénydoboz		10		5			5
PVV és AT1-3 szerelvénydoboz		10		5			5
Szalkai szerelvénydoboz		10		5			5
Közvilágítási helyiség ajtó- (acél)		5		5			5
Stíl lámpaoszlop ajtó		-		50			5
Akna fedlap **		10	-	-	-	-	
Akna fedlap keret***		10	-	-	-	-	
Helyszínen végzett egyéb lakatos munkák ****		300	-	-	-	-	
Lámpa oszlop ajtók felülvizsgálata, karbantartása		5000					
Összesen	-	-	-	-	-	-	

Fenti árak tartalmazzák a munkadíjat anyaggal és javítás után szükséges festéssel együtt (Ft/db).

\* A megrendelés függvényében a korábbi telepítésű vas oszlopok esetén a meglévő ajtó rögzítése történhet a zsanér cseréjével - pótlásával vagy beakasztható rögzítő fülek felhegesztésével, a korábbi zsanérok szakszerű, sorjamentes levágásával

\*\* Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m<sup>2</sup> -t jelent

\*\*\* Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m –t jelent

\*\*\*\* Itt az ár Ft/óra/főt jelent, mely magába foglalja a szerelői óradíjat, gépköltséget valamint a kiszállás költségét is. Anyagfelhasználás itt számla alapján elszámolható.

**Az ajánlatkérő a jelentkezés feltételeinek megfelelő, legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás nyújtó ajánlatot tevővel köt szerződést.**

## 7. Az ajánlatok elbírálásának időpontja

Az ajánlatkérő az ajánlatokat értékeli várhatóan 2024. január 17.-én 14:00 órakor hirdet eredményt a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. irodáján (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. I. emelet 101. szoba), melyet követő tárhatóan 8 napon belül aláírásra kerül a nyertes ajánlattevővel a keretszerződés.

Budapest, 2023. december 20.



**Pap Zoltán**  
ügyvezető



*BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.*

1. számú melléklet: Ajánlati ár űrlap

## Ajánlati ár űrlap

TÍPUS	PÓTLÁS Ft/db	PÓTLÁS db	ZÁRCSERE Ft/db	ZÁRCSERE db	PÁNTCSERE Ft/db	PÁNTCSERE db	Összesen
Alu. kandeláber 6,5 méterig		50	-	-	-	-	
Alu. kandeláber 6,5 méter felett		50	-	-	-	-	
Beton kandeláber 5,6 méterig		100		100	-	-	
Beton kandeláber 5,6 méter felett		200		1000	-	-	
Pörgetett beton kandeláber 5,5 méterig		10		10	-	-	
Pörgetett beton kandeláber 5,5 méter felett		50		20	-	-	
Acél kandeláber kúpos 5,5 méterig*		20		50		30	
Acél kandeláber teleszkópos 5,5 méterig*		100		100		100	
Acél kandeláber 5,5 m-től - 13 méterig*		500		500		500	
Acél kandeláber 13 méter felett*		50		20		200	
A Ø és A I tokozta szerelvénydoboz		10		5		5	
PVV és AT1-3 szerelvénydoboz		10		5		5	
Szalkai szerelvénydoboz		10		5		5	
Közvilágítási helyiség ajtó- (acél)		5		5		5	
Stíl lámpaoszlop ajtó		-		50		5	
Akna fedlap **		10	-	-	-	-	
Akna fedlap keret***		10	-	-	-	-	
Helyszínen végzett egyéb lakatos munkák ****		300	-	-	-	-	
Lámpa oszlop ajtók felülvizsgálata, karbantartása		5000					
Összesen	-	-	-	-	-	-	



Fenti árak tartalmazzák a munkadíjat anyaggal és javítás után szükséges festéssel együtt (Ft/db).

\* A megrendelés függvényében a korábbi telepítésű vas oszlopok esetén a meglévő ajtó rögzítése történhet a zsanér cseréjével - pótlásával vagy beakasztható rögzítő fülek fel hegesztésével, a korábbi zsanérok szakszerű, sorjamentes levágásával

\*\* Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m<sup>2</sup> -t jelent

\*\*\* Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m –t jelent

\*\*\*\* Itt az ár Ft/óra/főt jelent, mely magába foglalja a szerelői óradíjat, gépköltséget valamint a kiszállás költségét is. Anyagfelhasználás itt számla alapján elszámolható.

....., 202.. .....

.....  
Cégszerű aláírás