



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 • Budapest • Csepeli átjáró 1-3.

1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
Telefon: 238-4110
Telefax: 238-4323
Számlevezető bank:
OTP Bank Rt. 11720001-20203494
Cégjegyzékszám: 01-09-699429
Adószám: 12705616-2-43

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás nyújtása

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (székhely: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.) (továbbiakban: **Ajánlatkérő**) a „*Budapest VI. Városligeti fasor közvilágítási hálózat rekonstrukciójának tervezési munkáira*” tárgyú beszerzési (versenyeztetési) eljárás kapcsán érkezett kérdések vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adja:

1. kérdés: „*A következő kérdések merültek fel a Budapest VI., Városligeti fasor közvilágítási hálózat rekonstrukciójának tervezési munkáira vonatkozó ajánlatkéréssel kapcsolatban:*

- *ugye a tervezési feladat a teljes Városligeti fasorra vonatkozik és nem csak a VI. kerületi oldalára? (A munka címe kicsit félrevezető.)*”

1. Válasz: A közvilágítási hálózat rekonstrukciója (ajánlatkérés tartalma szerint) a Városligeti fasor mindkét oldalára vonatkozik.

2. kérdés: „*a feladatléírás 4db érintett közvilágítási kapcsolót tartalmaz, de az EEGIS rajzokból nem teljesen egyértelműek ezek elhelyezkedése.*”

2. Válasz: Az érintett kapcsolókat jelöltük.

3. kérdés: „*van olyan áramkör, amely a Városligeti fasor járdájában haladva éri el pl. a Bajza utcát, vagy a Dózsa György utat. Jól értelmezzük, hogy ezek az áramkörök is a feladat részét képezik? Ezekben az utcákban az új kábeleket meg kell tervezni az első oszlopokig?*”

3. Válasz: Az első oszlopig cseréljük az Alu. kábeleket. (kb. Dózsa 2db irány, Bajza 1 db irány, de 90% kb. a közös nyomvonal).

4. kérdés: „*a BVMT szerint a terület a Belső világítási zónába tartozik. A világítási zónák előírásai szerint az „Új világítási megoldások létesítése esetén a kiválasztott berendezés csak az épített és berendezési környezethez, annak építészeti arculatához és stílusához illeszkedő lehet.” ... „A zónában előírt arculati és illeszkedési követelmények teljesülésének igazolása csak Főépítési illetve adott esetben a világörökségi kezelő illetékese és kulturális örökségvédelem illetékeseinek támogató véleményével történhet.” Történt-e ezügyben előzetesen egyeztetés a Főépítéssel vagy nem? Ha nem történt egyeztetés, akkor a Főépítéssel történő előzetes egyeztetés és a terv véleményeztetése is a tervezési feladat része vagy azt Megrendelő bonyolítja?*”

4. Válasz: Főépítéssel történt egyeztetés, funkcionális közvilágítást kell tervezni, BVMT szerint komplett berendezés cseréje illetve pótlása és bővítése valósul meg a favédelmi és világítástechnikai szempontok figyelembevételével. A konkrét műszaki tartalom előzetes tervezői egyeztetése szükséges a Főépítéssel és abban a BDK is részt vesz.

