

23224

23225

23152

Vízimolnár utca

Pók utca



MEGJEGYZÉS
 Az 1kV-os kábeleket 0,7m mélyen homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni. Kábelárok ásás kézi erővel történhet kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!
 Kábelfejtésnél az MSZ13207 előírásait be kell tartani.
 Érintésvédelem módja 1kV-on nullázás
 NYCWY 4*10/10mm² kábel minimális hajlítási sugara 15cm
 NYCWY 4*16/16mm² kábel minimális hajlítási sugara 24cm

L9,8 betonoszlop
 LED-es lámpatest
 Guro csere:
 • Ensto szerelvény + EKM 1261/92080; (1 x E14, 3db - 5 x 10)

meglévő-megmaradó
 PVC 25/25 Al
 K-42324-1 közviszserényből

