

Pályázati felhívás

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (továbbiakban: Ajánlatkérő) pályázatot hirdet a közvilágítási hálózat villamos biztonsági felülvizsgálatra.

A szolgáltatás kezdési időpontja: 2024. augusztus 12.

A szerződés érvényessége: 2024. december 31.

1. Pályázati forma

A továbbiakban meghatározott feladatok elvégzésére az Ajánlatkérő beszerzési szabályzata szerinti egyfordulós nyílt pályázatot hirdet.

2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése

Ajánlattevő feladata Budapesten, hozzávetőlegesen 400 db körzetben a közvilágítás hálózat villamos biztonsági felülvizsgálatának elvégzése a pályázati kiírás műszaki leírás fejezetében foglaltak szerint. Munkavégzés Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján, legfeljebb a keretösszeg erejéig történhet. A keretösszeg mértéke 49.000.000 Ft + ÁFA.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult. Ajánlatkérő az eseti megrendelésekről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni. Az egyes mérések csak és kizárólag az Ajánlatkérő külön megrendelése alapján végezhetőek el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.

3. Műszaki leírás

- a) Közvilágítási berendezések első vagy időszakos villamos biztonsági felülvizsgálatát a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletben előírtak szerint kell elvégezni. Munka kiadása, valamint a munkaterület adása az organizációs jegyzőkönyv aláírásával és a kapcsolószekrény körzetek (EÉGIS) rajzának vagy a berendezés megvalósulási rajzának átadásával történik meg. Az ellenőrzések teljeskörűségét a kapcsoló berendezések, valamint az innen ellátott valamennyi **földkábeles ellátású** dísz- és közvilágítási oszlopok és földről (segédeszköz nélkül) elérhető fémszekrények, aluljárókban található lámpatestek, valamint a **szabadvezetékes ellátású** közvilágítási áramkörök áramkörök végpontja felülvizsgálatának elvégzésével, egyéb a helyszínen a lakosság és a hálózat kezelőjére veszélyforrást jelentő berendezések felülvizsgálatával kell biztosítani. A munkavégzés során az oszlopok és elosztók szerelvényterét kinyitva, ott szemre vételezéssel majd méréssel kell az ellenőrzést végrehajtani.

- b) Műszeres felülvizsgálat az **áramszolgáltató szabadvezeték hálózatával közös üzemeltetésű közvilágítási áramkörök esetén** csak a végponti hurokellenállás ellenőrése kell kiterjedjen (a végponti földelések ellenőrzése az áramszolgáltató feladata),
- c) Minden önálló közvilágítási hálózatok esetén - lehet ez szabadvezetékes vagy földkábeles - a végponti földeléseket ellenőrizni kell. Az ellenőrzés földkábeles végpontoknál szemrevételezést és manuális vizsgálatot kell jelentsen, szabadvezeteki végpontoknál a szemrevételezés és manuális vizsgálat mellett műszeres méréssel is ki kell egészülnön. Mindkét esetben a jegyzőkönyvekbe be kell kerüljön a földelés vizsgálatának ténye, annak eredménye és minősítése.
- d) A hurokellenállását műszeres ellenőrzését fém oszlopok, elosztók esetén elsődlegesen az érinthető, vizsgált berendezések testén kell elvégezni, a megfelelő mérési kontakt érdekében a védővezető – többnyire belső - testre történő bekötési pontján vagy annak közelében a felülvizsgáló által megtisztított fémtiszta felületen. Amennyiben itt a hurokellenállás értéke nem megfelelő, a mérést meg kell ismételni a hálózati védővezető szerelvénylapon található kötés pontján is. Ilyen esetben mindkét érték rögzítendő a jegyzőkönyvekben.
- e) A szemrevételezéseket és méréseket az Ajánlatkérő szakemberei önállóan végzik, kivétel az áramszolgáltató helyegekben elhelyezett kapcsoló berendezések, itt szakfelügyeletet kell kérni ehhez a BDK Kft -től. A mérések elvégzését megelőző munkanapon 14 óráig meg kell adni a tervezett munkavégzés helyét írásban (körzetek száma, címe, mérésvezető neve, elérhetősége). A fémoszlopokon a méréseket az oszlop saját áramköréről kell elvégezni.
- f) A felülvizsgálat eredményéről közvilágítási kapcsolószekrényenként (körzetenként) 3 példány Minősítő Irat készítendő, melyből 1 példányt kell az ajánlatkérőnek átadni. A Minősítő Iratokban „NEM MEGFELELŐ” minősítés esetén Ajánlattevőnek/Vállalkozónak pontosan meg kell adnia, hogy hol állapította meg a hibát/hiányosságot (áramkör illetve oszlopszáma), mi a pontos hiba/hiányosság (pl. hurokellenállás nem megfelelése, biztosító túl magas értéke, földelés hiánya, oszloptest érintésvédelembe történő bekötésének hiánya, nem megfelelése, védővezető szakadás stb.), illetve a javítás sürgősségét (azonnali, 1 hónapon belül, 1 éven belül, következő felülvizsgálatig) továbbá a javítás módját. Az ismétlődő hibákat ki kell emelni, megjelölve ennek okát. Fontos továbbá, hogy azonnali beavatkozást igénylő esetekben az észleléskor telefonon a helyszínt és a problémát pontosan megadva majd írásban, fotóval kiegészítve értesítse az Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselőjét (organizációs jegyzőkönyv). A jegyzőkönyvben be kell azonosítani az adott oszlopokhoz tartozó kioldószervek helyét és paramétereit, továbbá a rajzokon jelölni kell a túlbiztosításokat, vegyes biztosításokat, valamint a szükséges biztosíték cseréket. A jegyzőkönyvekhez csatolni kell a felülvizsgáló által kiegészített- különösen a jegyzőkönyvben is szereplő sorszámozást, hálózatképi eltéréseket tartalmaz - EÉGIS rajzokat. A minősítő irat cégszerű aláírást és a vizsgálatot/minősítést végző szakember adatait és aláírását is kell tartalmazza.

- g) Helyszínen ellenőrizni kell a kapcsoló berendezéseken a BDK felirat és azonosító szám, valamint a biztosítók legmagasabb megengedett értéke jelölésének meglétét és megfelelőségét, amennyiben ez hiányzik vagy helytelen az ellenőrzéskor ezt pótolni, cserélni kell (BDK feliratú matricát Ajánlatkérő biztosít).
- h) A kapcsolószekrényekről vonatkozóan az üzemeltető későbbi TMK tevékenységének tervezhetősége érdekében minimum két digitális fotó (egy a szerelvénytérről, egy pedig a szekrény, helység külsőajtó felőli oldaláról) és egy felmérőlap készítése szükséges, melyeket KK szám szerint külön „file”-ban beazonosíthatóan, digitálisan kell átadni a megrendelő képviselője részére.
- i) A jegyzőkönyveket és fotókat beazonosítható formában digitalizálva is át kell adni a megrendelő részére, illetve a méréseket összefoglaló táblázatokat beazonosíthatóan, szerkeszthető exel formátumban is át kell adnia.
- j) A munkavégzés során tapasztalt közvilágítást érintő azonnali intézkedést igénylő esetekben (pl. sérült kandeláber, hiányzó ajtó stb.) az üzemeket telefonon majd e-mailben soron kívül értesíteni kell. (del-pest@bdk.hu, belvaros@bdk.hu)

Ajánlattevő az eseti megrendelésben foglalt feladatokat a felek által kölcsönösen elfogadott ütemterv szerint, ennek hiányában az Ajánlatkérő eseti megrendelését követő 30 napon belül köteles a dokumentációban meghatározott feladatát elvégezni.

Az ajánlati árak minden költséget (behajtás, parkolás díja, eszközök költsége, munkabér, kosaras gép, üzemanyag, szakfelügyelet stb.) tartalmaznia kell, mely áron felül Ajánlattevő semmilyen további költséget nem érvényesíthet, ezért a megadott átalányárat úgy kell kalkulálnia Ajánlattevőnek, hogy abban minden lehetséges járulékos költség szerepeljen.

4. A jelentkezés feltételei:

- Ajánlattevő 2022. és 2023. évben különböző magyarországi kiefeszültségű hálózatokon történt Villamos Biztonsági Felülvizsgálat keretében évente legalább 1000 db mérési ponton műszeres ellenőrzést végzett, illetve kiállított 50 db különböző érintésvédelmi jegyzőkönyvet, melyek írásos összefoglalását – bemutatását pályázatához csatolni kell, illetve külön kérésre be kell mutatnia a felsorolt jegyzőkönyvek 1-1 példányát az Ajánlatkérő telephelyén.
- Minimum 2 éves beszerzés tárgya szerinti szakmai gyakorlattal, a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet szerinti érvényes Villamos Biztonsági Felülvizsgáló vagy más egyenértékű képesítéssel bíró 3 fős szakember gárda rendelkezésre állása, melynek igazolása név szerinti felsorolásukkal, szakmai önéletrajzuk, valamint végzettségüket igazoló okiratuk másolatának csatolásával kell megtörténni.
- A mérések elvégzéséhez szükséges minimum 2 db érvényes kalibrációval vagy hitelesítéssel rendelkező érintésvédelmi mérőműszer megléte, melynek igazolása a műszerek típus és gyártási szám szerinti felsorolásával, az érvényes hitelesítési vagy kalibrálási jegyzőkönyv másolatának csatolásával kell, megtörténni.

- Ajánlattevőnek csatolnia kell a NAV által kiáltott, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 nappal nem régebbi „0”- és adóigazolást vagy nyilatkoznia kell, hogy lejárt adó, vámfizetési és társadalombiztosítási tartozása nincs és szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában.

5. Ajánlatok leadása:

Az ajánlatokat pdf formátumban csatolva a következő **e-mail címre** kérjük megküldeni:

bdk@bdk.hu

Az e-mail tárgya sorában kérjük, hogy a következő szöveget szíveskedjenek feltüntetni:

„Ajánlattétel - Tilos megnyitni 2024.08.02.12:00 óráig - Közvilágítási hálózat villamos biztonsági felülvizsgálatára”

Az ajánlat beadási határideje: 2024. augusztus 2. 12:00 óra. A benyújtási határidő letelte után ajánlat leadás nem lehetséges.

6. Az árajánlatokat tartalmazó borítékok bontása és értékelése

Az árajánlatokat tartalmazó borítékok bontását és értékelését bizottság végzi, amelyről jegyzőkönyv készül. **Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az adott ajánlatok közül egyiket sem fogadja el, vagy további áregyeztetést tart.** Az árajánlatokat tartalmazó borítékok bontását és kiértékelését követően az Ajánlatkérő értesíti a győztes vállalkozót és megküldi az elnyert munkáról szóló szerződés-tervezetet. Amennyiben a nyertes vállalkozó a szerződéskötéstől eláll, vagy az értesítést követő 8 munkanapon belül szerződése nem érkezik meg a BDK Dísz- és Közvilágítási Kft.-hez, úgy a következő legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval köt szerződést az Ajánlatkérő.

7. Késedelmes teljesítés

Az Ajánlattevő/Vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik az Ajánlatkérőnek/Megrendelőnek, ha késedelmesen (kivéve VIS MAIOR) vagy hibásan teljesít. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér mértéke a késedelemmel érintett mennyiségre vetített ellenérték 0,5%-a/nap, de legfeljebb annak 20%-a. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10%-a.

8. Teljesítés

Ajánlatkérő/Megrendelő a munkát valamint a munkaterületet organizációs jegyzőkönyv aláírásával és a közvilágítási kapcsolószekrény körzetek (EÉGIS) rajzának átadásával adja át Ajánlattevő/Vállalkozó szerződésben megjelölt kapcsolattartója részére.

A kiadott munka elvégzésének határideje az eseti megrendeléseken (organizációs jegyzőkönyvben) kerül rögzítésre, ennek hiányában az organizációs jegyzőkönyv aláírásától számított 30 nap.

Az organizációs jegyzőkönyv mint Eseti megrendelés alapján megrendelt feladat ellátását követően az adott Eseti megrendelés vonatkozásában az Ajánlattevő/Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján az adott Eseti megrendelésben teljesített feladat vonatkozásában az Ajánlattevő/Vállalkozó számla kiállítására jogosult. Ajánlatkérő az Ajánlattevő/Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla benyújtásától számított 30 banki napon belüli átutalással teljesíti az adott számlában rögzített Vállalkozói díjat.

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai

A felolvasólapon a szumma ajánlati árat, azaz a „Súlyozott egységár (mennyiséggel arányos szorzószám x egységár)” oszlopban feltüntetett egységárak szumma nettó összegét kell ajánlati árként feltüntetni, amely az egyes mérés típusok és azok mennyisége szorzatainak összege a teljes mennyiség figyelembe vételével.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felolvasólapon az egyes mérések egységárának és az adott sorban meghatározott szorzószám szumma összege, azaz a súlyozott egységár (egységár x szorzószám) és annak szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi beszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja.

A pénzügyi adatokat minden esetben ÁFA nélkül, magyar forintban (HUF) kell megadni.

Ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak, amelynek a szumma ajánlati ára a legalacsonyabb.


10. Az ajánlatok elbírálásának időpontja

Az Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően előre láthatólag 2024. 08. 09.-én 12 h órakor hirdet eredményt elektronikusan.

Budapest, 2024. július 19.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

Pap Zoltán
ügyvezető



1. számú melléklet:

Felolvasó lap

Felolvasó lap

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő címe:	

Mérés/ellenőrzés megnevezése	típusának	mennyiséggel arányos szorzószám	egységár (nettó Ft/db)	súlyozott egységár (nettó Ft)
Oszlop/fémszekrény/lámpatest vizsgálata méréssel		11000		
Közvilágítási földkábeles áramkör végponti földeléseinek vizsgálata (szemrevételezéssel)		400		
Közvilágítási szabadvezetéki áramkör végponti földelésének vizsgálata (méréssel)		300		
Kapcsolószekrény vizsgálata		380		
Szumma ajánlati ár				

....., 2024.

.....
Cégszerű aláírás