



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 • Budapest • Csepeli átjáró 1-3.

1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
Telefon: 238-4110
Telefax: 238-4323
Számlavezető bank:
OTP Bank Rt. 11720001-20203494
Cégjegyzékszám: 01-09-699429
Adószám: 12705616-2-43

Levelünk jele: BDK/135/2025

Ügyintézőnk: Dósa Attila (20-396-1842)

Tisztelt Tervezők, Tervező Cégek!

Tárgy:

Köz- és díszvilágítás létesítési bírálati, engedélyezési és kiviteli terv véleményezése, műszaki megfelelőségi hozzájárulás kiadásának feltételei, továbbá a 2025-es díjtételek, illetve a területi felelősök

1. A kiviteli terv részét képező dokumentumok listája

A kiviteli tervdokumentációnak az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat, stb. kell tartalmaznia:

1. Az illetékes Közvilágítási Üzem képviselőjével felvett és kétoldalúan aláírt egyeztetési jegyzőkönyvet. (Az egyeztetésre a Tervező felkészülten érkezik, az érintett helyszín ismeretében, előtte bejárva, felmérve, konkrét javaslattal érkezve.)
2. Az illetékes Közvilágítási Üzem képviselőjével megtartott egyeztetés alapján az 1 óra megrendelési adatlap / teljesítési igazolás aláírva.
3. Elbontásra kerülő köz és díszvilágítási berendezésekről EEGIS lámpahely azonosító, lámpatest típus, tulajdonos illetve névleges/elszámolási teljesítmény feliratozott bontási rajz.
4. Szükség szerint a BDK üzemviteli vezető mérnökkel, ill. üzemviteli mérnökkel felvett és kétoldalúan aláírt egyeztetési jegyzőkönyvet. (Több közvilágítási üzemet, a Fővárosi beruházásokat, a jelentős, nagy kiterjedésű hálózatok építését érintő területek esetén.)
5. Más közmű céggel, ill. meglévő átalánydíjas fogyasztókkal (pl. EON, BKV, VILATI, T-COM, MÁV, reklám cégek, stb.) történt egyeztetés jegyzőkönyvét. Amennyiben nincs érintettség akkor tervezői nyilatkozatban jelezni, hogy nincs érintettség.
6. A Beruházó írásbeli nyilatkozatát a tervezett közvilágítási berendezés vagyon- és tulajdonjogáról (ill. vagyon- és tulajdoni megosztásáról), valamint szükség szerint a meglévő, bontandó BDK tulajdonú közvilágítási berendezések és hálózat maradványérték megtérítéséről.
7. Költségvállalási és tulajdonba vételi nyilatkozat közvilágítási berendezések Fővárosi Önkormányzat általi üzemeltetése tárgyában.
8. A Tervező által javasolt útkategória besorolását, valamint útvilágítási-osztályba sorolását, figyelembe véve MSZ EN 13201:2016 sz. szabvány előírásait.
9. A BVMT (2018 évi változata) előírásainak betartásáról szóló nyilatkozat, a szükséges paraméterek és számítások levezetésével / feltüntetésével.
10. Aláírt tervezői nyilatkozatot a kamarai nyilvántartási szám megjelölésével, valamint a szakterületi jogosultság érvényességét tanúsító MMK határozatot, vagy igazolást.
11. Tervezői megbízólevél (ha nem saját cégben tervez).
12. Pontos műszaki leírást a közvilágítási berendezések és tartozékok darabszám meghatározásával, gyártó- és típus változat megnevezéssel.
13. Pontos bontási és létesítési költségvetési kiírást (a tervező által árazott és árazatlan) a tervezett berendezés, hálózat, ill. szerelvény darabszám meghatározással és típusával.
14. Szükséges szerelői és karbantartási utasításokat a 40/2017 (XII.04.) NGM rendelet **1. melléklete** szerint (Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat) a konkrét, tervezett

berendezésre vonatkozóan. Magasban végzendő munka esetében szükséges megadni a munkavégzési technológiát (emelőkosaras, létra, alpin technika, stb...) azonban preferálandó mind létesítés mind üzemeltetés esetében az emelőkosaras gépjármű nagy gémszöggel végzett munka.

15. Külön bontási és létesítési méretezett, kottázott nyomvonalrajzokat, közműhelyszínrajzokat és szakági rajzokat 1:500 vagy szükség szerint nagyobb felbontású geodéziai alaptérképre szerkesztve.
16. Teljesítmény kimutatás tételes bontás-építés, eredő elszámolási teljesítmény változás kimutatása.
17. A tervezett oszlopokon elhelyezett több közmű esetén a tulajdonos, kezelő és üzemeltetői határok meghatározását (TKÜ lehatárolási rajz).
18. Amennyiben a térfigyelő rendszer felszerelésre kerül, úgy a Beruházó-i nyilatkozat benyújtása szükséges, hogy a térfigyelő rendszer, térfigyelő kamerák nem alkalmasak közúti sebességmérésre, valamint közcélú forgalmi adatszolgáltatásra. Ellenkező esetben a kamerák nem szerelhetők a BDK Kft. üzemeltetésben lévő oszlopokra és szükséges egyeztetni, engedélyt kérni a SYS IT Network Zrt. és GVSX Kft. Konzorcium -tól. A tartószerkezet statikai felülvizsgálata vagy statikai szakvélemény szükséges.
19. Vontatási felsővezeték közelében ill. felett és/vagy 1kV-nál nagyobb feszültség szintű csupasz légvezeték közelében tervezett részletes kereszttszelvények készítése a munkavégzéshez az érvényes szabványok előírásai szerinti biztonságos megközelítési távolságok feltüntetésével. Amennyiben a szabványok szerinti minimum távolság nem teljesül úgy részletes technológiai leírást kell csatolni a tervhez a munkavégzés/üzemeltetés tekintetében. A technológiai leírásnak arra kell kitérnie, hogy a kosaras gépjármű és személyzete milyen sorrendben, milyen mozgásokat hajtson végre, hogy ne kerüljön be a vontatási felsővezeték védőövezetébe.
20. Egyéb nem elektromos közmű keresztezése/megközelítése, különleges alapok, műtárgyra tervezett berendezések elhelyezéséről is szükséges részletes kereszttszelvény.
21. Szükség szerint statikai nyilatkozatokat (tervezői, gyártói).
22. Érintésvédelmi számításokat, a számításokról összegzés/megfelelőségről.
23. Feszültségesés számításokat, a számításokról összegzés/megfelelőségről.
24. Teljes körű és terjedelmű fénytechnikai (úttest, gyalogos átkelőhely, parkolók, járdák) számításokat. Az M (BM) útosztály esetében szükséges mind a fénysűrűségre mind pedig megvilágításra méretezni.
25. **A LED világítótestekre**, jelen levél mellékletében található világítótestek adatlapját kitöltve, a tervezési időszakában már ismert adatokkal. Az adatlapok minden világítótést típusra, teljesítményre (azon belül minden tervezett változatra, verzióra) el kell készíteni.
26. **BDK beruházásban tervezett berendezések, hálózatok esetén:**
 - burkolatbontás és helyreállítás mennyiségeinek meghatározásánál a terület kezelője által meghatározott előírásokkal összhangban részletes kimutatás készüljön, a számítási metodika feltüntetésével, figyelembe véve az érintett Kerület előírásait, tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást,
 - jóváhagyott forgalomtechnikai tervet,
 - e-közmű nyilatkozatok a feltöltött közműgenplán alapján, ill. + szükség szerinti további tervezői egyeztetések,
 - az érintett házak, ill. magán tulajdonok szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat.
 - BDK minta szerinti költségvetési árazott és árazatlan kiírás.

Felhívjuk Tisztelt Tervezők figyelmét, hogy fentiekben leírt dokumentumok hiánya esetén a terv elutasításra kerülhet.

2. 2025. éves díjtételek

Tájékoztatjuk, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a(z) bírálati/engedélyezési/kiviteli tervek BDK általi műszaki megfelelőségi hozzájárulás kiadásának **2025-es díjtételei/óradíj** - az alábbiak szerint történik:

- | | |
|--|-------|
| - Előzetes egyeztetés a területi felelőssel a terv műszaki tartalmáról | 1 óra |
| - Előzetes maradványérték meghatározása
(bontandó BDK tulajdonú eszközök) | 1 óra |
| - A tervre vonatkozó üzemeltetői hozzájárulás elkészítése és kiadása | 1 óra |

Amennyiben a Tervező által további egyeztetési igény merül fel:

- | | |
|--|-------|
| - Tervező által igényelt egyeztetés a területileg
illetékes üzem munkatársával | 1 óra |
| - Tervező által igényelt helyszíni bejárás a
területileg illetékes üzem munkatársával | 1 óra |
| - Tervező által igényelt további egyeztetés
az üzemviteli mérnökkel | 1 óra |

Bármely eljárás során min. 2 munkaóra (43.600,- Ft + ÁFA) díja kerül kiszámlázásra.

Az eljárás időigényétől függetlenül a díj nem haladhatja meg az 1 napra/8 munkaóra vonatkozó (174.400,- Ft + ÁFA) összeget.

Az adott üzleti évben le nem záruló terv-felülvizsgálati folyamat esetén a BDK jogosult az adott üzleti évben felmerült díj kiszámlázására tárgyév december 15-ig.

A hozzájárulás postázására/átvételére a megrendelési adatlap alapján kiállított számla pénzügyi teljesítése után kerül sor.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.

3. Tájékoztatjuk továbbá, hogy telephelyeink megváltoztak:

A Társaság Központja és Délpesti üzemünk új elérhetősége:

1181 Budapest, Benedek Elek u. 13-15.

Belvárosi üzemünk új elérhetősége:

1158 Budapest, Késmárk u. 2-4.

Ezzel egyidőben megváltoztak **központi vonalas telefonszámaink** is:

Központ: +361/700-7710

Dél-pesti Közvilágítási üzem: +361/700-7742

Belvárosi Közvilágítási üzem: +361/700-7712

A terveket továbbra is a központi telephelyre kell eljuttatni műszaki megfelelőségi hozzájárulás kiadásához.

Budapest, 2025. január 20.

Üdvözlettel,

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3


Szócs László
beruházási vezető
mb. tervezési és fejlesztési vezető

Mellékletek: LED világítótest adatlap
BDK területi felelősök

LED világítótest adatlapja

Lámpatest típus:

	Mező név	Típus	ME	Opciók
				(választható típus esetén)
1	Összes fényáram	szám (egész, max. 5 jegyű)	lm	
2	Színhőmérséklet	szám (egész, max. 4 jegyű)	K	
3	Fényeloszlás	választható		aszimmetrikus
				körszimmetrikus
				egyéb:
4	Gyártó	szöveg		
5	Üzemeltető által adott fényforrás kód	szöveg / szám		
6	Gyártó által adott egyedi azonosító	szöveg		
7	Meghajtó típusa	szöveg		
8	Meghajtó névleges árama	szám (egész, max. 4 jegyű)	mA	
9	Világítótest névleges/elszámolási teljesítménye	szám (egész)	W	
10	DALI	logikai (Igen/Nem)		
10	1-10 V	logikai (Igen/Nem)		
11	NEMA foglalat	logikai (Igen/Nem)		
12	CLO	logikai (Igen/Nem)		
13	Jótállás	szöveg		10 év (minimum)
				10 évnél több, azazév
14	Javítás lehetséges módja	választható		nincs adat (alapértelmezett)
				teljes lámpatestcsere gyorscsatlakozóval
				működtetőszervelvény külön modulon
				egyedi módon

BDK területi felelősök 2025

Czanik Dávid	technikus	700-7742	06-20-380-0689	david.czanik@bdk.hu	XXI., XXII., + kerületi aluljárók
Dóró Zoltán	technikus	700-7742	06-20-387-2779	zoltan.doro@bdk.hu	XII., XVII., XVIII., XIX., XXIII.+ kerületi aluljárók
Pintér László	technikus	700-7742	06-20-579-8283	laszlo.pinter@bdk.hu	IX., X., XI., XX., + kerületi aluljárók
Simon György	technikus	700-7712	06-20-274-5998	gyorgy.simon@bdk.hu	V., VI., VII., VIII., XIII., XVI. + kerületi aluljárók
Zsiros Gábor Tamás	technikus	700-7742	06-20-380-3986	gabor.tamas.zsiros@bdk.hu	díszvilágítás + I. + kerületi aluljárók
Zsuppán Tamás	technikus	700-7712	06-20-579-8319	tamas.zsuppan@bdk.hu	II., III., IV., XIV., XV. + kerületi aluljárók

* Mindkét üzemet (Belváros és Dél-Pest) egyaránt érintő aluljáró esetében mindkét üzem területi felelősével egyeztetendő!



