



Tervfeladatlap 2025/1

1. Létesítés helye, címe:

K-40684-1

- III. ker. Fehérítő utca

2. A munka jellege:

földkábel
kapcsolószekrény
lámpatest
szabadvezeték
tartószerkezet
panel csere
középvezető

3. Tervfeladat leírása:

A III. ker. Fehérítő utcában ki kell cserélni 3db. elöregedett gyámos faoszlopot és az oszlopokon lévő kb. 68m hosszúságú önálló közvilágítási hálózatot

4. A jelenlegi hálózat műszaki jellemzői:

Az utcában lévő faoszlopok el vannak öregedve. A hálózat több helyen sérült és javítva volt.



5. **Az új hálózat műszaki jellemzői:**

Fel kell állítani 3db.8m-es betongyámos faoszlopot és ki kell cserélni a meglévő szabadvezeték hálózat kb. 68m hosszúságban. Az új hálózatot a Zay utca hálózatáról kell indítani. A kivitelezés előtt koronaelőkészítő metszés szükséges.

6. **Terv szükséges:** igen

nem

7. **A tervezés során betartandó különleges előírások:**

A megvalósítás időpontja:

2025.

8. **Becsült költség:**

9. **Megjegyzés:**

A munka megkezdéséhez munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv szükséges a Belvárosi Közvilágítási Üzemtől.

10. **Mellékletek:**

EEGIS rajz.

11. **A végrehajtás üzemviteli felelőse:**


Üzemeltető: BDK KFT. Belvárosi Közvilágítási Üzem.
1158. Késmárk utca 2

A tervfeladatlapot készítette:

Zsuppán Tamás

+36 1 700-7712

Budapest, 2025. március 4.


.....
Jamniczki Péter
Üzemvezető

ZT

III. Ker. Fehérvő utca
EEGIS alapján hálózati üzembehelyezése 1900

III. Ker. Fehérvő u



2025.03.04
ZL TT

2025.03.04
ZL TT