



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1184 • Budapest • Benedek Elek u. 13-15.

1184 Budapest, Benedek Elek u. 13-15.
Telefon: (36 1) 700 7710
Számvevő bank:
OTP Bank Rt. 11720001-20203494
Cégjegyzékszám: 01-09-699429
Adószám: 12705616-2-43

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Ajánlatkérő a **„Budapest I. kerület (váralagút) elzárt kezelőterű épített közvilágítási kapcsolóhelyiségeinek rekonstrukciója”** tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1.) Kérdés: „Kérjük, hogy az ajánlatkérés 8.2.2. szakaszában előírt alkalmassági feltételt pontosítani szíveskedjenek, egyértelműen meghatározva, hogy a referencia tárgya tervezési, vagy kivitelezési tevékenységek bemutatására vonatkozzon.”

1.) Válasz: Ajánlatkérő az ajánlati felhívás 8.2.2. pontjában az alábbiakat írta elő:
„Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen ajánlati felhívás megjelenésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap), legalább nettó 5.000.000; - Ft ellenértékű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, közvilágítási hálózat létesítésére és/vagy cseréjére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, mely magában foglalja az alábbi tevékenységeket:

- közvilágítási kapcsolóberendezés és/vagy közvilágítási oszlop és/vagy közvilágítási kábel létesítése és/vagy cseréje.”

Ajánlatkérő álláspontja szerint a felhívás 8.2.2. pontjában egyértelműen meghatározásra került, hogy Ajánlatkérő a felhívás megjelenésétől visszafelé számított 3 évben, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített kivitelezési tevékenységet magában foglaló referencia bemutatását írta elő.

2.) Kérdés: „Amennyiben referenciaként kivitelezési tevékenységet mutasson be ajánlattevő az ajánlatkérés 8.2.2. szakaszában előírt alkalmassági feltétel igazolásához, elegendő-e az ajánlattevő által aláírt referencianyilatkozat benyújtása, nem szükséges-e Megrendelő által kiállított referenciagazolás csatolása?”

2.) Válasz: Az ajánlati felhívás 8.2.2. pontjában foglalt alkalmassági feltétel igazolásához elegendő az ajánlattevő által aláírt referencianyilatkozat benyújtása.

3.) Kérdés: „Van-e lehetősége ajánlattevőnek alvállalkozót bevonnia a szerződés teljesítésébe? Ha igen és élni is kíván a lehetőséggel, kell-e erről nyilatkoznia?”

3.) Válasz: T. Érdeklődő Gazdasági Szereplők a tárgyi beszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe vehetnek/ bevonhatnak. Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy az ajánlatban nem szükséges alvállalkozói bejelentésre vonatkozó nyilatkozatot benyújtani.

4.) Kérdés: „Új világítás kialakítása csak a kapcsolóhelyiségben szükséges, vagy a közlekedő helyiségben is?”

4.) Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy új világítás kialakítása kizárólag a kapcsolóhelyiségben szükséges.

5.) Kérdés: „Hol legyen kialakítva fogyasztásmérésre hely: a telepített szekrényben egy külön plombálható részen, vagy 1 db E.ON által rendszerengedélyes szekrény kerüljön elhelyezésre?”

5.) Válasz: A mérő nélküli elszámolási mérőhely tekintetében a műszaki megoldás lehet a hálózati engedélyes által mérőhely terv alapján elfogadott egyedi vagy tipizált. A tipizált mérőhely tekintetében regisztrált mérőhelyszerelői nyilatkozat, egyedi kialakítás esetén jóváhagyott mérőhely terv szükséges.

6.) Kérdés: „Kérjük meghatározni szíveskedjenek, hogy a helyiségekben hány darab falon kívüli dugaljat szükséges felszerelni?”

6.) Válasz: A kapcsolóhelyiségenként egy-egy darab falon kívüli dugaljat szükséges felszerelni.

7.) Kérdés: „Kérjük, szíves iránymutatásukat, hogy a festés, vakolás, lakatos munkák csak a kapcsolóhelyiségben szükségesek, vagy a közlekedő helyiségekben is elvégzendő feladatok?”

7.) Válasz: A festési, vakolási és lakatos-munkákat a kapcsolóhelyiségekben (a kapcsolóhelyiség fémlemez ajtaja és azon belül) szükséges elvégezni. Amennyiben a kábel kivezetések lemezfedése a közlekedőben folytatódik, ott is kérjük a korrodált taposólemez cseréjét.

8.) Kérdés: „A Clark Ádám tér felőli kapcsolóhelyiség bejáratánál lévő fa ajtók felújítása is szükséges?”

8.) Válasz: Nem.

9.) Kérdés: „A csökkentett fényerő alatt Ajánlatkérő a kevesebb számú lámpatest működését érti, vagy tényleges dimmelést?”

9.) Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy két lámpacsoport működik az alagútban: állandó üzemű és kapcsolt. A nappali időszakban a kapcsolt lámpacsoport is üzemel, az éjszakai (közvilágítási) üzemmódban csak az állandó üzemű berendezések működnek, nincs dimmelés.

10.) Kérdés: „Szeretnénk megkérdezni, hogy 1 eredeti példány szükséges vagy emellett 1 másolati példány is szükséges-e.”

10.) Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy az ajánlatot elegendő egy darab eredeti példányban, papír alapon benyújtani Ajánlatkérő részére.

Kelt: Budapest, 2025. március 12.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

Tisztelettel:



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
képviselőtében:
Szócs László
beruházási vezető