

TERVFELADATLAP

(közvilágítási hálózathoz)

Sorszám: 2025 (év) / XIX/3


- 1. Létesítés helye, címe: BP. XIX.ker. Ady E. 162-182.**
- 2. A munka jellege, megnevezése:** Földkábel
Kapcsoló szekrény
Lámpatest
Szabadvezeték
Tartószerkezet, kandeláber
Egyéb
- 3. A jelenlegi hálózat műszaki jellemzői:** Bp. Ady E. 162-182.között, jelenleg a közvilágítás kb.306m 25/25 mm² szigetelt kötegeltről működik az Üzembehelyezése 1981. Az oszlopok BKV tulajdonúak. Kapcsoló szekrény: XIX. Ady E. út 166. K-32633-1. A szigetelt vezeték cseréje a szigetelés elöregedése miatt szükséges.
- 4. Az új hálózat műszaki jellemzői, tervfeladat leírása:** A régi kötegelt vezeték helyett új NFA2X 2x25mm² kb. 306m szigetelt kötegelt vezeték felhelyezése szükséges és ennek megfelelően a kötegelt rögzítése METZ technológiával, az áramkötések rögzítése is új szigetelt szorítókkal történjen. Munkálatok megkezdése előtt a kivitelező kérjen munkaterületet a BKV-tól és a helyi Önkormányzattól.
- 5. A megvalósulás időpontja:** 2025
- 6. A munka becsült költsége:** -
- 7. Kiviteli terv:** szükséges / nem szükséges
- 8. Megjegyzés:** -
- 9. Mellékletek:** EEGIS rajz

A tervfeladat lapot készítette: Dóró Zoltán


Budapest, 2025.március 04.



Nemesi Dávid
üzemvezető



XIX. Ady Endre út 182.



XIX. Ady Endre út 182.

