

TERVFELADATLAP

(közvilágítási hálózathoz)

Sorszám: 2025 (év) / XIX/1

1. **Létesítés helye, címe:** BP. XIX.ker. Ady E. 68-144.
2. **A munka jellege, megnevezése:** Földkábel
Kapcsoló szekrény
Lámpatest
Szabadvezeték
Tartószerkezet, kandeláber
Egyéb
3. **A jelenlegi hálózat műszaki jellemzői:** Bp. Ady E. 68-144. között, jelenleg a közvilágítás kb.981m 25/35 mm² szigetelt kötegeltről működik az Üzembehelyezése 1984. Az oszlopok BKV tulajdonúak. Kapcsoló szekrény: XIX. József A. 66-68. K-36244-1. A szigetelt vezeték cseréje a szigetelés elöregedése miatt szükséges.
4. **Az új hálózat műszaki jellemzői, tervfeladat leírása:** A régi kötegelt vezeték helyett új NFA2X 4x25mm² kb. 981m szigetelt kötegelt vezeték felhelyezése szükséges és ennek megfelelően a kötegelt rögzítése METZ technológiával, az áramkötések rögzítése is új szigetelt szorítókkal történjen. Munkálatok megkezdése előtt a kivitelező kérjen munkaterületet a BKV-tól és a helyi Önkormányzattól.
5. **A megvalósulás időpontja:** 2025
6. **A munka becsült költsége:** -
7. **Kiviteli terv:** szükséges / nem szükséges
8. **Megjegyzés:** -
9. **Mellékletek:** EEGIS rajz


A tervfeladat lapot készítette: Dóró Zoltán

Budapest, 2025.március 04.



Nemesi Dávid
üzemvezető

XIX. Adv E. 68-116. 458m szig 25/35 Üh.1984.



XIX. Adv E. 116-144. 523m szig 25/35 Üh. 1984

