



BDK Budapesti Dísz- és Kozvilágítási Kft.
1184 • Budapest • Benedek Elek u. 13. 15.

Tervfeladatlap 2025/3

1. Létesítés helye, címe:

K-10622-1

- XIII. ker. Népszigeti utca 26

2. A munka jellege:


földkábel
kapcsolószekrény
lámpatest
szabadvezeték
tartószerkezet
panel csere
középvezető

3. Tervfeladat leírása:

A XIII. ker. Népsziget utca 26.-nál lévő K-10622-1 kapcsolószekrényt a mértékadó árvízszint fölé kell helyezni.

4. A jelenlegi hálózat műszaki jellemzői:

A jelenlegi földön álló kapcsolószekrény árvíz esetén víz alá kerül, ezért a belső szerelvények a karbantartás ellenére is rossz állapotban vannak. Az árvizek folyamatosan rongálják a kapcsolószekrényt. A kapcsolószekrényben 2db. kimenő áramkör van



RT-1

5. Az új hálózat műszaki jellemzői:

Fel kell állítani egy B 10/400-as betonoszlopot. A betonoszlopra fel kell szerelni egy három áramkörös JMK típusú oszlopos kapcsolószekrényt, amelyet a mértékadó árvízszint fölé kell elhelyezni. A 2db. közvilágítási kimenő kábelbe bele kell toldani. Az áramszolgáltatói betáplálást biztosító kábel toldását az áramszolgáltató előírásai alapján kell elvégezni.

6. Terv szükséges: igen

nem

7. A tervezés során betartandó különleges előírások:

A megvalósítás időpontja:
2026.

8. Becsült költség:

9. Megjegyzés:

A munka megkezdéséhez munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv szükséges a Belvárosi Közvilágítási Üzemtől.

10. Mellékletek:

EEGIS rajz.

11. A végrehajtás üzemviteli felelőse:

Üzemeltető: BDK KFT. Belvárosi Közvilágítási Üzem.
1158. Késmárk utca 2

A tervfeladatlapot készítette:

Zsuppán Tamás
+36 1 700-7712

Budapest, 2026. június 19.


BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Belvárosi Közvilágítási Üzem

.....
Jamniczki Péter
Üzemvezető

.....

XIII. Ker. Népsziget utca 26
K-10622-1

Terrüfeladatlap 2025/3



2025.06.19

Zolt T+