



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 • Budapest • Csepeli átjáró I-3.

1203 Budapest, Csepeli átjáró I-
Telefon: 238-4110
Telefax: 238-4323
Számlavezető bank:
OTP Bank Rt. 11720001-202034
Cégjegyzékszám: 01-09-699429
Adószám: 12705616-2-43

TERVFELADATLAP
(közvilágítási hálózathoz)
Sorszám: 2025 (év) /05

Létesítés helye, címe: Bp. XXI. ker. Reggel utca 1. K-36135-1 kapcsoló szekrény

A munka jellege, megnevezése: **Földkábel**
Kapcsoló szekrény
Lámpatest
Szabadvezeték
Tartószerkezet, kandeláber
Egyéb

- 1. A jelenlegi hálózat műszaki jellemzői:** Bp. XXI. ker. Reggel utca 1. K-36135-1 kapcsoló szekrényből induló sárga áramkör vegyes kábelekkel (3x50/50 AL ill. 4x35 AL. Üzembe helyezés: 1992) kb. 610 méter. Időszakos felülvizsgálat során nem megfelelő minősítést kapott, kábelhibában való ÉV javítása nem lehetséges.
- 2. Az új hálózat műszaki jellemzői, tervfeladat leírása:** Bp. XXI. ker. Reggel utca 1. K-36135-1 kapcsoló szekrényen sárga áramkör kábel ill. szerelvénylap cseréje NYCWY földkábel kb. 610m
- 3. A megvalósulás időpontja:** 2026
- 4. A munka becsült költsége:** -
- 5. Kiviteli terv:** szükséges / nem szükséges
- 6. Megjegyzés:** -
- 7. Mellékletek:** EEGIS rajz

A tervfeladat lapot készítette: Czanik Dávid

Budapest, 2025. április 2.

Nemesi Dávid
üzemvezető

K-36135-1



Czanik Dávid

Feladó: Mátra-Phone Iroda <iroda@matra-phone.hu>
Küldve: szerda 2025. április 2 16:44
Címzett: Czanik Dávid
Tárgy: Re: ÉV javítások - XXI. ker Mátra-Phone Kft.

Kedves Dávid,

Bp. XXI. ker. Reggel u. 1. (K-36135-1) a VBF után a kapcsolókörtetet ÉV hibajavításra megkaptuk. Az EEGIS-ben jelölt áramkörök javítása folyamatban. Egy kivételével sárgával jelölt áramkör.

Mivel betonoszlopos a hálózat, a VBF során csak végponti mérés történt. A hálózat olyan műszaki állapotban van, hogy a szakszerű ÉV javítás összege nagyon magas lenne, ezért javasoljuk a hálózat teljes körű felújítását földkábel, ill. szerelvénylap cserével.

Jelenleg a hálózat 1 fázisról üzemel.

A "régi" kábelek 3x50/50 mm² Al, illetve 3x35 Al kábel.

A hálózaton több szakaszban "0", ill. fázisszakadás van. A védővezető folytonossága nem biztosított.

Üdvözlettel,

Takácsné Wetzl Katalin
MÁTRA-PHONE Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Madách u. 11.
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Madách u. 37.
Mobil: +36(70)610-1253
E-mail: iroda@matra-phone.hu

2024.12.19. 11:50 keltezéssel, Czanik Dávid írta:

Tisztelettel:

Czanik Dávid
Üzemviteli Technikus
BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft
Dél-Pesti Közvilágítási Üzem
1184 Budapest, Benedek Elek utca 13-15
Mobil: 06 20 38 00 689
Tel: +36 1 238 41 50
Fax: +36 1 238 43 34
E-mail: david.czanik@bdk.hu
web: www.bdk.hu
„Fényt hozunk Budapest életébe”

