

Tisztelt Tervezők, Tervező Cégek!

1. A kiviteli terv részét képező dokumentumok listája

A kiviteli tervdokumentációnak az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatok stb. kell tartalmaznia:

1. Az illetékes Közvilágítási Üzem képviselőjével felvett és kétoldalúan aláírt egyeztetési jegyzőkönyvet. (Az egyeztetésre a Tervező felkészülten kell, hogy érkezzen, az érintett helyszín ismeretében, előtte bejárva, felmérve, konkrét javaslatot kidolgozva.)
2. Az illetékes Közvilágítási Üzem képviselőjével megtartott egyeztetés alapján az 1 óra megrendelési adatlapot / teljesítési igazolást aláírva.
3. Elbontásra kerülő köz- és díszvilágítási berendezésekről EEGIS lámpahely azonosító, lámpatest típus, tulajdonos, illetve névleges/elszámolási teljesítmény feliratozott bontási rajzot.
4. Szükség szerint a BKM Nonprofit Zrt. BDK Közvilágítási Főigazgatóság üzemviteli mérnökkel felvett és kétoldalúan aláírt egyeztetési jegyzőkönyvet. (Több közvilágítási üzemet, a Fővárosi beruházásokat, a jelentős, nagy kiterjedésű hálózatok építését érintő területek esetén.)
5. Más közmű céggel, ill. meglevő átalánydíjas fogyasztókkal (pl. EON, BKV, VILATI, T-COM, MÁV, reklám cégek stb.) történt egyeztetés jegyzőkönyvét. Amennyiben nincs érintettség akkor tervezői nyilatkozatban jelezni kell ennek tényét.
6. A Beruházó írásbeli nyilatkozatát a tervezett közvilágítási berendezés vagyon- és tulajdonjogáról (ill. vagyon- és tulajdoni megosztásáról), valamint szükség szerint a meglevő, bontandó BKM Nonprofit Zrt. tulajdonú közvilágítási berendezések és hálózat maradványértékének megtérítéséről.
7. Költségvállalási és tulajdonba vételi nyilatkozatot a közvilágítási berendezések Fővárosi Önkormányzat általi üzemeltetése tárgyában. (A Költségvállalási és tulajdonba vételi nyilatkozat beszerzését Budapest Főváros Önkormányzata Városüzemeltetési Osztályán kell kezdeményezni dr. Tislér Vivien (tislervivien.k@budapest.hu) és Nagy Tibor (NagyT@Budapest.hu) bevonásával.)
8. A Tervező által javasolt útkategória besorolását, valamint útvilágítási-osztályba sorolását, figyelembe véve MSZ EN 13201:2016 sz. szabvány előírásait.
9. A BVMT (2018 évi változata) előírásainak betartásáról szóló nyilatkozatot, a szükséges paraméterek és számítások levezetésével / feltüntetésével.
10. Aláírt tervezői nyilatkozatot a kamarai nyilvántartási szám megjelölésével, valamint a szakterületi jogosultság érvényességét tanúsító MMK határozatot, vagy igazolást.
11. Tervezői megbízólevelet (ha nem saját cégben tervez).
12. Pontos műszaki leírást a közvilágítási berendezések és tartozékok darabszám meghatározásával, gyártó- és típus változat megnevezéssel.

13. Pontos bontási és létesítési (árazott és árazatlan) költségvetési kiírást a tervezett berendezés, hálózat, ill. szerelvény darabszám meghatározással és típusával.
14. Szükséges szerelői és karbantartási utasításokat a 40/2017 (XII.04.) NGM rendelet 1. melléklete szerint (Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat) a konkrét, tervezett berendezésre vonatkozóan. Magasban végzendő munka esetében szükséges megadni a munkavégzési technológiát (emelőkosaras, létra, alpin technika, stb...), azzal, hogy mind a létesítés, mind az üzemeltetés esetében preferálandó az emelőkosaras gépjármű, nagy gémszállóval végzett munka.
15. Külön bontási és létesítési méretezett, kottázott nyomvonalrajzokat, közműhelyszínrajzokat és szakági rajzokat 1:500 vagy szükség szerint nagyobb felbontású geodéziai helyes alaptérképre szerkesztve.
16. Teljesítmény kimutatás tételes bontás-építés, eredő elszámolási teljesítmény változás kimutatását.
17. Több közmű esetén a tervezett oszlopokon elhelyezett, a tulajdonos, kezelő és üzemeltetői határok meghatározását (TKÜ lehatárolási rajz).
18. Amennyiben térfigyelő rendszer kerül felszerelésre, úgy a Beruházó-i nyilatkozat benyújtása szükséges, hogy a térfigyelő rendszer, térfigyelő kamerák nem alkalmasak közúti sebességmérésre, valamint közcélú forgalmi adatszolgáltatásra. Ellenkező esetben a kamerák nem szerelhetők a BKM Nonprofit Zrt. BDK Közvilágítási Főigazgatóság üzemeltetésben lévő oszlopokra és szükséges egyeztetni, engedélyt kérni a PRO-IT Solutions Zrt-től. A tartószerkezet statikai felülvizsgálata vagy statikai szakvélemény szükséges.
19. Vontatási felsővezeték közelében ill. felett és/vagy 1kV-nál nagyobb feszültség szintű csupasz légvezeték közelében tervezett részletes keresztmetszeti rajzok készítése a munkavégzéshez az érvényes szabványok előírásai szerinti biztonságos megközelítési távolságok feltüntetésével. Amennyiben a szabványok szerinti minimum távolság nem teljesül úgy részletes technológiai leírást kell csatolni a tervhez a munkavégzés/üzemeltetés tekintetében. A technológiai leírásnak arra kell kitérnie, hogy a kosaras gépjármű és személyzete milyen sorrendben, milyen mozgásokat hajtson végre, hogy ne kerüljön be a vontatási felsővezeték védőövezetébe.
20. Egyéb nem elektromos közmű keresztezése/megközelítése, különleges alapok, műtárgyra tervezett berendezések elhelyezéséről is szükséges részletes keresztmetszeti rajz.
21. Szükség szerint statikai nyilatkozatokat (tervezői, gyártói).
22. Érintésvédelmi számításokat, a számításokról összegzés/megfelelőségről.
23. Feszültségvesztés számításokat, a számításokról összegzés/megfelelőségről.
24. Teljes körű és terjedelmű fénytechnikai (úttest, gyalogos átkelőhely, parkolók, járdák) számításokat. Az M (BM) útostály esetében szükséges mind a fényssűrűségekre mind pedig megvilágításra méretezni.
25. A LED világítótestekre vonatkozóan jelen tájékoztató mellékletében található adatlapot kitöltve, a tervezési időszakában már ismert adatokkal. Az adatlapok

minden világítótest típusra, teljesítményre (azon belül minden tervezett változatra, verzióra) el kell készíteni.

26. A terveket elektronikusan a 3 pl. papír alapú példánnyal egyidejűleg kell benyújtani (CD/pendrive/egyéb adathordozó).

27. BKM Nonprofit Zrt. BDK Közvilágítási főigazgatóság beruházásban tervezett berendezések, hálózatok esetén:

- burkolatbontás és helyreállítás mennyiségeinek meghatározásánál a terület kezelője által meghatározott előírásokkal összhangban készített részletes kimutatást, a számítási metodika feltüntetésével, figyelembe véve az érintett kerület előírásait, tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást,
- jóváhagyott forgalomtechnikai tervet,
- e-közmű nyilatkozatok a feltöltött közműgenplán alapján, illetve szükség esetén további tervezői egyeztetések (pl. Telecom stb.),
- magán tulajdon érintettség esetén a szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat.

Felhívjuk a Tisztelt Tervezők figyelmét, hogy fentiekben leírt dokumentumok hiánya esetén a terv elutasításra kerülhet, továbbá ezúton is tájékoztatjuk, ha 3 évnél régebbi hozzájárulással rendelkezik a terv, mindenképpen új tervet kell benyújtani véleményezésre az esetleges változások kezelésével!

2. 2026. éves díjtételek

Tájékoztatjuk, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a(z) bírálati/engedélyezési/kiviteli tervek BKM NONPROFIT ZRT BDK Közvilágítási Főigazgatóság általi műszaki megfeleléségi hozzájárulás kiadásának **2026-os díjtételei/óradíj** - az alábbiak szerint történik:

Előzetes egyeztetés a területi felelőssel a terv műszaki tartalmáról	1 óra
Előzetes bontási maradványérték meghatározása	1 óra
A tervre vonatkozó üzemeltetői hozzájárulás elkészítése és kiadása	1 óra

Amennyiben a Tervező által további egyeztetési igény merül fel:

Tervező által igényelt egyeztetés a területileg illetékes üzem munkatársával	1 óra
Tervező által igényelt helyszíni bejárás a területileg illetékes üzem munkatársával	1 óra
Tervező által igényelt további egyeztetés az üzemviteli mérnökkel	1 óra

Bármely eljárás során min. 2 munkaóra (46.000,- Ft + ÁFA) díja kerül kiszámlázásra.

Az eljárás időigényétől függetlenül a díj nem haladhatja meg az 1 napra/8 munkaóra vonatkozó (184.000, - Ft + ÁFA) összeget.

Az adott üzleti évben le nem záruló terv-felülvizsgálati folyamat esetén a BKM Nonprofit Zrt. jogosult az adott üzleti évben felmerült díj kiszámlázására tárgyév december 10-ig.

A hozzájárulás postázására/átvételére a megrendelési adatlap alapján kiállított számla pénzügyi teljesítése után kerül sor.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.

3. Tájékoztatjuk továbbá, hogy telephelyeink megnevezése változott:

A BDK Közvilágítási Főigazgatóság és Dél-budapesti üzem elérhetősége:
1181 Budapest, Benedek Elek u. 13-15.

Az Észak-budapesti üzem elérhetősége:
1158 Budapest, Késmárk u. 2-4.

Telefonszámok:

BDK Közvilágítási Főigazgatóság: +361/700-7000

Dél-budapesti Közvilágítási üzem: +361/700-7742

Észak-budapesti Közvilágítási üzem: +361/700-7712

A terveket – a műszaki megfelelőségi hozzájárulás kiadásához - továbbra is a BDK Közvilágítási Főigazgatóságra (1181 Budapest, Benedek Elek u. 13-15.) kell eljuttatni 3 pl.-ban.

Budapest, 2026. február 16.

BKM Nonprofit Zrt. BDK közvilágítási Főigazgatóság

LED világítótest adatlapja

Világítótest típus:

	Mező név	Típus	ME	Opciók
				(választható típus esetén)
1	Összes fényáram	szám (egész, max. 5 jegyű)	lm	
2	Színhőmérséklet	szám (egész, max. 4 jegyű)	K	
3	Fényeloszlás	választható		aszimmetrikus
				körsszimmetrikus
				egyéb:
4	Gyártó	szöveg		
5	Üzemeltető által adott fényforrás kód	szöveg / szám		
6	Gyártó által adott egyedi azonosító	szöveg		
7	Meghajtó típusa	szöveg		
8	Meghajtó névleges árama	szám (egész, max. 4 jegyű)	mA	
9	Világítótest névleges/elszámolási teljesítménye	szám (egész)	W	
10	DALI	logikai (Igen/Nem)		
10	1-10 V	logikai (Igen/Nem)		
11	NEMA foglalat	logikai (Igen/Nem)		
12	CLO	logikai (Igen/Nem)		
13	Jótállás	szöveg		10 év (minimum)
				10 évnél több, azazév
14	Javítás lehetséges módja	választható		nincs adat (alapértelmezett)
				teljes lámpatestcsere gyorscsatlakozóval
				működtetőszerezvény külön modulon
				egyedi módon

BKM NONPROFIT ZRT. BDK KÖZVILÁGÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

területi felelősök 2026

Czanik Dávid	technikus	700-7742	06-20-380-0689	david.czanik@bdk.hu	XXI., XXII., + kerületi aluljárók
Dóró Zoltán	technikus	700-7742	06-20-387-2779	zoltan.doro@bdk.hu	XII., XVII., XVIII., XIX., XXIII.+ kerületi aluljárók
Király Viktor	technikus	700-7712	06-20-967-1367	viktor.kiraly@bdk.hu	XIV., XV., XVI kerületek + kerületi aluljárók
Pintér László	technikus	700-7742	06-20-579-8283	laszlo.pinter@bdk.hu	IX., X., XI., XX., + kerületi aluljárók
Simon György	technikus	700-7712	06-20-274-5998	gyorgy.simon@bdk.hu	V., VI., VII.,VIII., XIII. + kerületi aluljárók
Zsiros Gábor Tamás	technikus	700-7742	06-20-380-3986	gabor.tamas.zsiros@bdk.hu	díszvilágítás + I. + kerületi aluljárók
Zsuppán Tamás	technikus	700-7712	06-20-579-8319	tamas.zsuppan@bdk.hu	II., III., IV. + kerületi aluljárók
* Észak-budapesti és Dél-budapesti üzemet egyaránt érintő aluljáró esetében egyeztetendő mindkét üzem területi felelősével					